

**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома**

г. Тюмень
местонахождение

« 10 » апреля 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0116 -ОД от «02» апреля 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Ильющеня И.М.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО «УК по СЖФ»
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Генеральный директор «СМУ-2» Девяткин А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 19 ✓

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «СМУ-2» ✓

наименование организации

в соответствии с договором 160П/24 от 24.11.2024 г. ✓

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «СМУ-2» ✓

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

24.11.2024 ✓

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.06.2026 ✓

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

08.04.2026 ✓

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 19 ✓

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 19 ✓


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**


подпись

Члены комиссии


подпись


подпись


подпись


подпись


подпись



подпись



подпись



подпись



расшифровка подписи



расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:


подпись


расшифровка подписи

Представитель «Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Представитель ООО «УК по СЖФ» от подписи отказался

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-2», 625048, Тюменская область, г. Тюмень, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 136, кв. 120, Тел.: +7(3452) 25-71-78

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 19 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Форма по ОКУД	Код		
	0322001		
по ОКПО	31439008		
по ОКПО	97420022		
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП	номер		
Договор подряда (контракт)	160П/24		
	дата		
	24.11.2024		
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	08.04.2026	с	по
		10.02.2026	08.04.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 965 096,49	3 965 096,49	3 965 096,49
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		3 965 096,49	3 965 096,49	3 965 096,49
			Итого		3 965 096,49
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%		0,00
			Итого с учетом снижения		3 965 096,49
			НДС 5%		198 254,82
			Всего с учетом снижения, в том числе НДС		4 163 351,31

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-2»
Генеральный директор

О.М. Буй

А.В. Девяткин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 863,91
2	ГЭСН867-01-002-02	Демонтаж. Шиты осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса шита свыше 6 до 15 кг 571нр_2022.л.84.г.3.стр.4. стб.3. Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом). без разборки и резки СЭП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3	Всего по позиции	%	51		51					980,00 5 375,44
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	шт	30	1	30						
		91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	3,01	0,3	27,09						15 613,86
		4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,01	0,3	0,09						149,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,01	0,3	0,09						751,79
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,01	0,3	0,09						67,66
		01.7.04-00-001 Электроэнергия	Чел.-ч	0,01	0,3	0,09						638,46
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	КВт.-ч	0,048	0,3	0,09						559,66
		01.7.15-07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	М	1,67	0							6,85
		14.4.02-04-0142 Краска масляная МА-0115, мушн, сурик железный	100 шт	0,04	0							5,69
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПТС-50	кг	0,2	0							52,97
		20.5.04-09-0002 Сжимы типа УЗ31М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	10 шт	0,1	0							79,88
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм	100 шт	0,04	0							138,19
2.1	421нр_2020.л.75.гл.а. Вспомогательные неформированные материалыные ресурсы	ФОТ	кг	0,144	0							944,69
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	2	2							1 322,57
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	97	97							1 991,74
		Всего по позиции	%	51	51							1 603
		Всего по позиции	%	48	48							3 246,54
		Всего по позиции	%	48	48							247,46
3	ГЭСН867-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	1,4	1	1,4						312,26
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	6,32		8,848						15 731,89
		91.06.06-048 Подъемники однокопье, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,03	0,042	0,042						15 259,93
		4-100-030 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,03	0,042	0,042						8 023,26
		ФОТ	Чел.-ч	0,03	0,042	0,042						39 533,94
		Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91							4 028,05
		Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48							2,60
		Всего по позиции	%	48	48							20,67
4	ГЭСН867-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,5	1	0,5						4 048,92
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	5,84		2,92						3 684,52
		ФОТ	Чел.-ч	5,84		2,92						1 943,48
		Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91							9 679,52
		Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48							6 813,94
		Всего по позиции	%	48	48							9 679,52
5	ГЭСН867-01-002-01	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб	3	1	3						1 329,33
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	Чел.-ч	2,25		6,75						1 329,33
		ФОТ	Чел.-ч	2,25		6,75						1 209,69
		Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91							1 209,69
		Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48							638,08
		Всего по позиции	%	48	48							638,08
6	ГЭСН867-01-002-11	Демонтаж виннипастовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	3	1	3						3 177,10
		ФОТ	Чел.-ч	3,98		11,94						476,13
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	Чел.-ч	3,98		11,94						3 213,86
		Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91	91							3 213,86
		Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48	48							2 924,63
		Всего по позиции	%	48	48							2 924,63
		Всего по позиции	%	48	48							1 542,66
		Всего по позиции	%	48	48							1 542,66
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							7 681,17
		Всего по позиции	%	48	48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.1	421/лр_2020_л.7_л.а	Пр/612-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	15,2	1,35	5,13			534,60	
			01.7.03.04-0001 Энергоэнергия	МЗТ-ч	5,3376		1,3344			6,95	
			01.7.15.07-0152 Любери пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 30 мм	100 шт	1,75		0,4375	52,34	1,4	73,28	
19	ФСБЦ-24.3.01.02-0021	Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.хлх	ФОТ	%	2		2				
			Пр/612-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах	%	97		97				
			Пр/774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах	%	51		51				
20	ГСНМ08-02-412-02	421/лр_2020_л.7_л.а	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самонадувающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	М	25,5	1	25,5	9,14	1	27 533,48	9,14
			Всего по позиции								
			Заплатывание проводов в пропоясанные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 М	2,15	1	2,15				
20.1	421/лр_2020_л.7_л.а	Пр/612-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	5,39	1,35	15,644475			547,13	
			91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,02	1,35	0,05805			1 656,89	
			4-100-060 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,02	1,35	0,05805			751,79	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02	1,35	0,05805			638,46	
			4-100-040 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,35	0,05805			559,66	
			01.7.06.05-004 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	13,33		28,6595	5,87	0,97	5,69	
			01.7.07.20-002 Талки хлопчатый, сорт 1	Т	0,006		0,00129	43 821,53	1,62	70 990,86	
			14.4.02-04-0142 Краска масляная МА-015, муниа, сурж железный	кг	0,02		0,043	79,88	1,73	138,19	
			20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,1075	696,63	1,27	884,72	
			20.2.02-01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,02623	1 610,33	1,63	2 624,64	
			ФОТ	%	2		2				
21	ФСБЦ-21.1.06.09-0161	Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.хлх	Пр/612-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах	%	97		97				
			Пр/774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах	%	51		51				
			Всего по позиции								
22	УПЦ, счет-фактура № 961 от 09.02.2026 г. ООО "Терван Инженерная Компания"	Муфта соедин. для трубы 16мм UPPLAST	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,50кV, РЕ-660	1000 М	0,2193	1	0,2193	47 048,63	1,21	10 279,59	56 928,84
			Всего по позиции								
			Муфта соедин. для трубы 16мм UPPLAST	шт	110	1	110			3,22	
23	ФСБЦ-20.2.08.07-0044	Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.хлх	Скобы оцинкованные анодированные двухшпильковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	4,3	1	4,3	112,80	1,4	157,92	
			Всего по позиции								
			Всего по позиции								
24	ГЭСНМ08-03-591-01	421/лр_2020_л.7_л.а	Выполнитель: однопольный неуплотненный тип при открытой проводке	100 шт	0,02	1	0,02				
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	31,6	1,35	0,5532			576,37	
			91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,03	1,35	0,00081			1 656,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	421лр_2020_лр.10_г.1.л.7_р.3	Промышленное работ осуствляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м ОГП=1,55, ЗИМ=1,35 к раек., ЗИМ=1,35, ТЗ=1,35, ЗИМ=1,35									
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2										
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	31,6	1,35	0,6532				576,37		491,76
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,03	1,35	0,00081				1 656,89		1,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,03	1,35	0,00081				751,79		0,61
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,02	1,35	0,00054				638,46		0,34
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,00054				559,66		0,30
		01.7.05.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет: черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,04264				6,95		0,30
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	шт	1,02		0,0204				5,87		0,30
		01.7.15.14-0161 Шурфы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000032				41,71		1,08
		01.7.15.14-0165 Шурфы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000006				214 135,65		0,87
24.1		421лр_2020_л.75_л.а								99 190,96		0,76
		ФОТ	%	2		2				127		
		Пр812-048 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				7,29		
		Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				482,67		
25		ФЭСБЛ-20.4.01.01-1051								477,89		
		Слпнт-форма Тюменская область								251,26		
		на 3 квартал 2023 года.1х1х								1 234,84		
		Всего по позиции	шт	2	1	2				61 742,00		226,52
		Выполнитель: открытый монтаж, оконлаивший, 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	1	2				70,35		113,26
		Всего по позиции	шт	2	1	2				1,61		226,52
Раздел 3. Сети освещения квартерных тамбуров, инфровой тамбур (Пр.Оп1.1, Оп1.2, Оп1.3, Оп1.6)												
26		ТЭСН08-03-809-04										226,52
		Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,66	1	0,66				195 992,77		
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	Чел.-ч	0,14		0,0624				417,65		38,59
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	23,38		15,4308				559,66		8 636,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,09		0,0594				638,46		37,92
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,09		0,0594				559,66		33,24
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,40656				6,95		2,83
		01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкеры с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		1,9998				176,64		453,69
		01.7.17.05-1465 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,495				226,87		32,89
26.1		421лр_2020_л.75_л.а								53,58		
		ФОТ	%	2		2				1,24		
		Пр812-048 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				173,49		
		Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				8 707,83		
		Всего по позиции	шт	66	1	66				4 440,99		
27		УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Тюменская Инженерная Компания"								33 762,18		22 296,24
		Светильник светодиодный СА-7008V 8W 220V IP20 с датчиком и датурным режимом работы для ЖКХ	шт	66	1	66				1 299,50		65 767,00
		Всего по позиции	шт	66	1	66				79,42		85 767,00
28		ФЭСБЛ-20.5.02.07-0003								1,23		3 126,08
		Слпнт-форма Тюменская область								97,69		
		на 3 квартал 2023 года.1х1х								836,73		1 053,78
29		ФЭСБЛ-20.5.02.06-0030								1,23		3 372,10
		Слпнт-форма Тюменская область								1 053,78		
		на 3 квартал 2025 года.1х1х								3 372,10		
		Всего по позиции	шт	3,2	1	3,2				1 053,78		
30		ТЭСН08-02-409-01										3 372,10
		Грубая винилпастовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,3	1	0,3				547,13		3 126,21
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	19,04		5,712				1 556,89		44,74
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,09		0,027				751,79		20,30
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,09		0,027				638,46		17,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,09		0,027				559,66		15,11
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,09		0,027				32,91		21,33
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	2,16		0,648				6,95		1,29
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,18576				1,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		4-100-060 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,03	1,35	0,00081					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02	1,35	0,00054			751,79		0,61
		4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02	1,35	0,00054			638,46		0,34
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		Чел.-ч	0,02		0,00054			559,66		0,30
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	2,132		0,04254			6,95		0,30
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые			9,17		0,1834			5,69		1,04
		01.7.15.14-0161 Шуровы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		Т	1,02		0,0204			52,97		1,08
		01.7.15.14-0165 Шуровы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		Т	0,00016		0,0000032			214 135,65		0,87
24.1		421Ipr_2020_п.75_м.а. Вспомогательные неконструктивные материалы ресурсы			0,0003		0,0000006			99 190,96		0,76
		ФОТ			2		2					7,29
		Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					492,67
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					477,89
25	25	ФСБЦ-20.4.01.01-1051 Служит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	1	2	70,35	1,61	61 742,00		1 234,84
		Всего по позиции								113,26		226,52
		Всего по разделу 2 Сети освещения по подвалу, электрощитовой (гр. Оз, Оп)										226,52
26	26	ГЭСНм08-03-603-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,66	1	0,66					195 992,77
		2-100-01 Рабочий 1 разряда		Чел.-ч	0,14		0,0924			417,66		38,59
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		Чел.-ч	23,38		15,4308			559,66		8 636,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,09		0,0594			638,46		37,92
		4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,09		0,0594			559,66		33,24
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		Чел.-ч	0,616		0,40656			6,95		2,83
		01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	3,03		1,9998			178,64		453,69
		01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм		шт	0,75		0,495			226,67		32,89
26.1		421Ipr_2020_п.75_м.а. Вспомогательные неконструктивные материалы ресурсы		%	2		2			53,58		173,49
		ФОТ										8 707,83
		Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					8 446,60
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					22 295,24
27	27	УПЦ, счет-фактура № 951 от 09.02.2025 г. ООО "Тюменская Инженерная Компания"	Светильник светодиодный СА-7008W 220V IP20 с датчиком и дежурным режимом работы для ЖКХ	шт	66	1	66			33 782,18		85 767,00
		Всего по позиции								1 299,50		22 295,24
28	28	ФСБЦ-20.5.02.07-0003 Служит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025	Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм	шт	32	1	32	79,42	1,23			85 767,00
		Всего по позиции										3 126,08
29	29	ФСБЦ-20.5.02.06-0030 Служит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025	Коробки разветвительные У-994	шт	3,2	1	3,2	866,73	1,23			3 126,08
		Всего по позиции								1 053,78		3 972,10
30	30	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,3	1	0,3					3 372,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	19,04		5,712					
		91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,09		0,027			547,13		3 125,21
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,09		0,027			1 656,89		44,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,09		0,027			751,79		20,30
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,09		0,027			638,46		17,24
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	2,16		0,648			559,66		15,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,6182		0,16576			32,91		21,33
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, Э42А, диаметр 4,5 мм		кг	0,96		0,288			6,95		1,29
		14.102.01-0002 Крей, марка БМК-5к		кг	0,96		0,288			147,85		42,58
30.1		421лр_2020_п.75,лп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		кг	0,2		0,06			160,07		2,01
		ФОТ		%	2		2					321,74
		Пр/812-04/9.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					19,30
		Пр/774-04/9.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					62,50
31	31	ФОСЦ-24.3.01.03-0011 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	30,6	1	30,6	16,75	1	28 824,40	8 047,32	512,55
		Всего по позиции								1 611,92		
32	32	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,1	1	0,1					512,55
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		Чел.-ч	15,2		1,52			534,80		812,59
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,3376		0,53376			6,95		3,71
		01.7.15.07-0152 Дробели пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм		100 шт	1,75		0,175	52,34	1,4	73,28		12,82
32.1		421лр_2020_п.75,лп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					16,25
		ФОТ		%	97		97					812,59
		Пр/812-04/9.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					768,21
		Пр/774-04/9.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%								414,42
33	33	ФОСЦ-24.3.01.02-0021 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	10,2	1	10,2	9,14	1	20 480,00	2 048,00	93,23
		Всего по позиции								9,14		
34	34	ГЭСНм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,05	1	1,05					93,23
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	24,64		25,872			547,13		14 155,35
		91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,38		0,399			1 656,89		661,10
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,38		0,399			751,79		299,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,38		0,399			638,46		254,75
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,38		0,399			559,66		223,30
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	5,14		5,397			32,91		5,77
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7904		0,62892			6,95		54,27
		01.7.08.11-0021 Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм		кг	0,03		0,0315	911,59	1,89	1 722,91		
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, Э42А, диаметр 4,5 мм		кг	1,05		1,1025	155,63	0,95	147,85		163,00
		01.7.15.07-0014 Дробели распыльные полипропиленовые		100 шт	0,82		0,861	41,71	1,27	52,97		45,61
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-015, муниа, грунт железный		кг	1,9		1,995	79,88	1,73	138,19		275,69
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПТС-50		10 шт	0,8		0,84	944,69	1,4	1 322,57		1 110,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20.02.02-0011 Заглушки		10 шт	1,02		1,071	7,10	1,4	9,94		10,65
		22.02.11-0051 Гайки установочные заземляющие		100 шт	0,65		0,6825	884,19	1,27	1 122,92		766,39
34.1		421нр_2020_л.75_л.м.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					283,11
		ФОТ		%	97		97					14 678,61
		Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					14 238,25
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					7 486,09
		Всего по позиции										38 287,02
35		ФСБЦ.23.06.02-0002 Слитп-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.хлхх		м	106,15	1	106,15	154,05	0,33	143,27		40 211,87
		Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм										15 494,65
		Всего по позиции										15 494,65
36		ГЭСНм08-02-412-02		100 м	1,45	1	1,45					15 494,65
		Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
		91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	5,39			7,8155			547,13		4 276,09
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,02			0,029			1 656,89		48,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,02			0,029			751,79		21,90
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,02			0,029			638,46		18,52
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33			19,3285	5,87	0,97	559,66		16,23
		01.7.07.20-0002 Талки молотый, сорт 1	т	0,0006			0,00087			5,69		109,98
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурж железный	кг	0,02			0,029	43 821,53	1,62	70 990,88		61,76
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05			0,0725	79,88	1,73	136,19		4,01
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122			0,01769	696,53	1,27	884,72		64,14
36.1		421нр_2020_л.75_л.м.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2			2	1 610,33	1,63	2 624,84		46,43
		ФОТ	%	97			97					85,52
		Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					4 314,12
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					4 184,70
		Всего по позиции										2 200,20
37		ГЭСНм08-02-412-09		100 м	0,2	1	0,2			7 680,99		11 137,43
		Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2										
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
		91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	1,83			0,366			547,13		200,25
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,01			0,002			1 656,89		3,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,01			0,002			751,79		1,50
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,01			0,002			638,46		1,28
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33			2,666	5,87	0,97	559,66		1,12
		01.7.07.20-0002 Талки молотый, сорт 1	т	0,0006			0,00012			5,69		15,17
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурж железный	кг	0,02			0,004	43 821,53	1,62	70 990,88		8,52
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122			0,00244	79,88	1,73	136,19		0,55
37.1		421нр_2020_л.75_л.м.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2			2	1 610,33	1,63	2 624,84		6,40
		ФОТ	%	97			97					4,01
		Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					202,87
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					196,78
		Всего по позиции										103,46
38		ГЭСНм08-02-403-02		100 м	1,4	1	1,4			2 711,75		547,13
		Провода групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перегородки										10 264,16
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,02		0,028			1 656,89		46,39
		4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,02		0,028			751,79		21,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		0,028			638,46		17,88
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,028			559,66		15,67
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мурия, сирин железный		кг	0,3		0,42		1,73	136,19		58,04
		21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм		кг	0,53		0,742		1	374,60		277,95
	38.1	421/пр. 2020 г. 75_лт.а Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					205,28
		ФОТ										10 300,88
		Пр/812-048.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			9 991,65		5 253,45
		Пр/774-048.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					17 710,56
39	39	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Спигит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,50кВ, РЕ-560	1000 м	0,3111	1	0,3111	47 048,63	1,21	18 679,80	56 928,84	26 161,72
		Всего по позиции										17 710,56
40	40	УПД, счет-фактура № 961 от 09.02.2026 г. ООО "Теревал Инженерная Компания"	Муфта свод. для трубы 16мм UP-AST	шт	25	1	25				3,22	17 710,56
		Всего по позиции										80,50
41	41	ФСБЦ-20.2.08.07-0044 Спигит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх	Скобы оцинкованные анодированные двухламповые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	1	1	1	112,80	1,4	157,92		157,92
		Всего по позиции										157,92
42	42	ФСБЦ-23.1.02.06-0032 Спигит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх	Хомуты металлические оцинкованные двухламповые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шуртом саптехическим, диаметр резьбы шрута М8, длина шрута 60 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт	10,5	1	10,5	167,49	1,4	224,49		167,92
		Всего по позиции										2 462,15
Раздел 4. Сети освещения (тех. этаж)												
43	43	ГЭСН-08-03-609-04	Всего по разделу 3 Сети освещения квартирных тамбуров, лифтовой тамбур (гр.Оп1.1, Оп1.2, Оп1.3, Оп1.6)									2 462,15
		Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,21	1	0,21						239 211,67
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	Чел.-ч	0,14		0,0294				417,66		12,28
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	23,38		4,9098				559,66		2 747,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,09		0,0189				638,46		12,07
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,09		0,0189				559,66		10,58
		01.7.03.04-0001 Электромонтаж	КВР-ч	0,616		0,12336				6,95		0,90
		01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые внешние с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,6363		178,64	1,27	226,87		144,36
		01.7.17.06-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,1575		53,58	1,24	66,44		10,46
	43.1	421/пр. 2020 г. 75_лт.а Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2						55,20
		ФОТ										2 770,68
		Пр/812-048.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				2 687,56		1 413,05
		Пр/774-048.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						7 094,28
44	44	УПД, счет-фактура № 961 от 09.02.2026 г. ООО "Теревал Инженерная Компания"	Светильник светодиодный Актив СА-711БЕ	шт	21	1	21			33 782,29	2 200,83	46 217,43
		Всего по позиции										46 217,43
		Всего по позиции										46 217,43

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
45		45		ФСБЦ.20.5.02.07-0003 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx		Коробка распашная, размеры 70х70х40 мм		шт		9		1		9		79,42		1,23		97,69				879,21	
Всего по позиции																									
46		46		ГЭСНм08-02-409-01		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		1		1		1										879,21	
				1-100-38 Средний разряд работ, 3,8				Чел.-ч		19,04				19,04										547,13	
				91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч		0,09				0,09										1 656,89	
				4-100-060 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч		0,09				0,09										751,79	
				91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч		0,09				0,09										67,66	
				4-100-040 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч		0,09				0,09										638,46	
				91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				Маш.-ч		2,16				2,16										559,66	
				01.7.03.04-0001 Электроэнергия				КВт-ч		0,6192				0,6192										32,91	
				01.7.11.07-0227 Электроотопительные котлы, марка БМК-5к				КВт		0,96				0,96										6,95	
				14.1.02.01-0002 Котел, марка БМК-5к				КВт		0,2				0,2										147,85	
				ФОТ						2				2										321,74	
				Пр812-048 3-1 НР Электроотопительные установки на других объектах						97				97										208,35	
				Пр774-049 3 СП Электроотопительные установки на других объектах						51				51										10 535,39	
				Всего по позиции						51				51										5 373,05	
47		47		ФСБЦ.24.3.01.03-0011 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx		Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм		м		100		1		100		16,75		1						26 824,38	
																								26 824,38	
																								16,75	
																								1 675,00	
																								1 675,00	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	
																								26 824,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-015, муш., срук желтый		кг	0,02		0,023	79,88	1,73	139,19		3,16
		20.2.01.05-0003 Глизы кабельные медные 6 мм		100 шт	0,05		0,0575	696,63	1,27	884,72		50,87
	50.1	20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,01403	1 610,33	1,63	2 624,84		36,83
		421пр_2020_л.75_л.а. Вспомогательные неомонтируемые материалы ресурсы		%	2		2					67,83
		ФОТ										3 421,55
		Пр812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	97		97					3 318,90
		Пр774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51					1 744,99
51	51	ГЭСНм08-02-412-09	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 5 мм2	100 м	0,5	1	0,5			7 680,99		8 833,14
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	1,83		0,915			547,13		500,82
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,01		0,005			1 656,89		8,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01		0,005			751,79		3,76
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,01		0,005			638,46		3,19
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		6,665	5,87	0,97	559,66		2,80
		01.7.07.20-0002 Талых молотый, сорт I		т	0,0006		0,0003			5,69		37,92
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-015, муш., срук желтый		кг	0,02		0,0003	43 821,53	1,62	70 990,86		21,30
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,01	79,88	1,73	139,19		1,38
51.1		421пр_2020_л.75_л.а. Вспомогательные неомонтируемые материалы ресурсы		%	2		2	1 610,33	1,63	2 624,84		18,01
		ФОТ										10,01
		Пр812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	97		97					507,18
		Пр774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51					491,96
52	52	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Слитп-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)LS 3x1,5сж(П), PEJ-660	1000 м	0,1653	1	0,1653	47 046,63	1,21	2 711,78		1 355,89
		Объем=165,3 / 1000								56 928,84		9 410,34
		Всего по позиции										258,66
53	53	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	Муфта соедин. для трубы 16мм ПР-LAST	шт	60	1	60			3,22		9 410,34
		Всего по позиции										193,20
54	54	ФСБЦ-20.2.08.07-0044 Слитп-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Среды оцинкованные анодированные двухжильные для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	2,3	1	2,3	112,80	1,4	157,92		193,20
		Всего по позиции										363,22
55	55	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель, однополюсный неуглоупного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	1	0,03					363,22
		Объем=3 / 100										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	31,6		0,948			576,37		546,40
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03		0,0009			1 656,89		1,49
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,0009			751,79		0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,0006			638,46		0,38
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0006			559,66		0,34
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,132		0,06396			6,95		0,44
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	9,17		0,2751	5,87	0,97	5,69		1,57
		01.7.15.07-0014 Дробем дисперсные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0306	41,71	1,27	52,97		1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	Т	0,00016		0,0000048	214 135,65	1,27	271 952,28		1,31
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	Т	0,0003		0,000009	99 190,96	1,27	125 972,52		1,13
55.1		421Ipr_2020_п.75_гла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,93
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					547,42
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					531,00
			Всего по позиции					51				279,18
56	56	ФСБЦ.20.4.01.01-1051	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	3	1	3	70,35	1,61	45 882,33	1 376,47	1 376,47
		Слитп-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx								113,26		339,78
			Всего по позиции									339,78
			Всего по разделу 4 Сети освещения (тех. этаж)									339,78
Раздел 5. Аварийное освещение												
57	57	ГЭСНп08-03-609-04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,69	1	0,69					107 774,20
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	Чел.-ч	0,14		0,0966			417,66		40,35
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	23,38		16,1322			559,66		9 028,55
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,09		0,0621			638,46		39,65
		4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,09		0,0621			559,66		34,75
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,616		0,42504			6,95		2,95
		01.7.15.07-0082	Рубель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		2,0907	178,64	1,27	226,87	474,32	474,32
		01.7.17.08-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0,75		0,5175	53,58	1,24	69,44	34,38	34,38
57.1		421Ipr_2020_п.75_гла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					181,38
		ФОТ										9 103,65
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8 830,54		8 830,54
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4 642,86		4 642,86
			Всего по позиции							33 782,22	23 309,73	2 200,83
58	58	УПЦ. счет-фактура № 951 от 09.02.2025 г. ООО "Терава Инженерная Компания"	Светильник светодиодный Актел СА-7115Е	шт	1	1	1			2 200,83		2 200,83
			Всего по позиции									2 200,83
59	59	УПЦ. счет-фактура № 951 от 09.02.2025 г. ООО "Терава Инженерная Компания"	Светильник светодиодный СА-7008У 8W 220V IP20 с датчиком и дежурным режимом работы для ЖКХ	шт	67	1	67			1 293,60		87 066,50
			Всего по позиции									87 066,50
60	60	УПЦ. счет-фактура № 951 от 09.02.2025 г. ООО "Терава Инженерная Компания"	Светильник СА-5106Ф(СА-7106Ф с фотодачч., IP65 Актел	шт	1	1	1			1 158,33		87 066,50
			Всего по позиции									1 158,33
61	61	ФСБЦ.20.5.02.07-0003	Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм	шт	1	1	1	79,42	1,23			1 158,33
		Слитп-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx								97,69		97,69
			Всего по позиции									97,69
62	62	ФСБЦ.20.5.02.06-0030	Коробки разветвительные У-94	шт	4,9	1	4,9	856,73	1,23			97,69
		Слитп-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx								1 053,78		5 163,52
			Всего по позиции									5 163,52
63	63	ГЭСНп08-02-409-01	Труба винипластовая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,9	1	0,9					5 163,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.1	421лр_2020_л.75_л.а.Вспомогательные неинирируемые материалы ресурсы	14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5х	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	18,04		17,136					9 315,62
			91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,09		0,081					1 656,89
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,09		0,081					751,79
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,09		0,081					60,89
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,09		0,081					51,72
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	2,16		1,944					559,66
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,55728					32,91
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никоперированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,864					6,95
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5х	кг	0,2		0,18					127,74
			ФОТ	%	2		2					57,91
64	ФССБ-24.3.01.03.0011 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозастывающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	91,8	1	91,8	16,75	1	24 141,90		1 537,65
			Всего по позиции	%	51		51			4 835,74		
			Всего по позиции	%	97		97			187,51		
			Всего по позиции	%	51		51			9 481,84		
			Всего по позиции	%	97		97			9 197,38		
			Всего по позиции	%	51		51			26 824,33		
			Всего по позиции	%	97		97			16,75		
			Всего по позиции	%	51		51			24 141,90		
			Всего по позиции	%	97		97			1 537,65		
			Всего по позиции	%	51		51			1 537,65		
65	ГЭСНм08-02-409-09	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,15	1	0,15					1 537,65
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	Чел.-ч	15,2		2,28					534,60
			01.7.15.07-0152 Дробели пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм	кВт-ч	5,3376		0,80064					6,95
			421лр_2020_л.75_л.а.Вспомогательные неинирируемые материалы ресурсы	100 шт	1,75		0,2825					73,28
			ФОТ	%	2		2					24,38
			Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 218,89
			Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 182,32
			Всего по позиции	%	51		51			20 480,13		621,63
			Всего по позиции	%	97		97			8,14		3 072,02
			Всего по позиции	%	51		51			139,84		
66	ФССБ-24.3.01.02.0021 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозастывающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	м	15,3	1	15,3	9,14	1	20 480,13		3 072,02
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	24,64		44,352					547,13
			91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,38		0,684					24 266,31
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,38		0,684					1 656,89
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,38		0,684					751,79
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,38		0,684					514,22
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	5,14		9,252					638,46
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		1,42272					559,66
			01.7.08.11-0021 Ленты перекатирующие на основе фторопласта-Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,03		0,054					32,91
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никоперированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		1,89					6,95
67	ГЭСНм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,8	1	1,8					139,84
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	24,64		44,352					547,13
			91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,38		0,684					24 266,31
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,38		0,684					1 656,89
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,38		0,684					751,79
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,38		0,684					514,22
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	5,14		9,252					638,46
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		1,42272					559,66
			01.7.08.11-0021 Ленты перекатирующие на основе фторопласта-Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,03		0,054					32,91
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никоперированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		1,89					6,95
68	ФССБ-24.3.01.02.0021 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозастывающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,8	1	1,8					139,84
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	24,64		44,352					547,13
			91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,38		0,684					24 266,31
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,38		0,684					1 656,89
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,38		0,684					751,79
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,38		0,684					514,22
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	5,14		9,252					638,46
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		1,42272					559,66
			01.7.08.11-0021 Ленты перекатирующие на основе фторопласта-Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,03		0,054					32,91
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никоперированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		1,89					6,95
69	ФССБ-24.3.01.02.0021 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозастывающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,8	1	1,8					139,84
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	24,64		44,352					547,13
			91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,38		0,684					24 266,31
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,38		0,684					1 656,89
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,38		0,684					751,79
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,38		0,684					514,22
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	5,14		9,252					638,46
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		1,42272					559,66
			01.7.08.11-0021 Ленты перекатирующие на основе фторопласта-Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,03		0,054					32,91
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никоперированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		1,89					6,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1,02		1,336	7,10	1,4			18,25
		22.2.02.11-0051	Гайки установочные зажимные	100 шт	0,65		1,17	864,19	1,27		8,84	1 313,82
	67.1	421Ipr_2020_л.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурс	%	2		2					485,33
		ФОТ		%	97		97					25 163,34
		Пр812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					24 408,44
		Пр774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					12 833,30
68	68	ФСБЦ.23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	М	185,4	1	185,4	154,05	0,33		38 297,02	68 934,84
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx									143,27	26 562,26
		Всего по позиции										
69	69	ГЭСНм08-02-412-02	Загибание провода в пропущенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 М	2,85	1	2,85					26 562,26
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	5,39		15,3615					8 404,74
		81.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,02		0,057					94,44
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	0,02		0,057					42,85
		81.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		0,057					36,39
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч	0,02		0,057					31,90
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	13,33		37,9905	5,87	0,97		5,69	216,17
		01.7.07.20-0002 Талки молотый, сорт I		Т	0,0006		0,00171	43 821,53	1,62		70 990,88	121,39
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушкет, сурж железный		кг	0,02		0,057	79,88	1,73		138,19	7,88
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм		100 шт	0,05		0,1425	696,63	1,27		884,72	126,07
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,03477	1 610,33	1,63		2 624,84	91,27
69.1	421Ipr_2020_л.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурс		%	2		2					168,09
		ФОТ		%	97		97					8 479,49
		Пр812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 225,11
		Пр774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 324,54
		Всего по позиции										
70	70	ФСБЦ.21.1.06.10-0168	Кабель силовой с медными жилами ВВГ(нг)нг-FRLS 3х1,50кВ, РЕ-1000	1000 М	0,2907	1	0,2907	80 297,30	1,21		7 681,00	21 890,84
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx									97 159,73	28 244,33
		Всего по позиции										
71	71	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2025 г. ООО Тераван Инженерная Компания"	Муфта соедин. для трубы 16мм UPPLAST	шт	50	1	50				3,22	28 244,33
		Всего по позиции										161,00
72	72	ФСБЦ.20.2.08.07-0044	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	1,8	1	1,8	112,80	1,4		161,92	161,00
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx										284,26
		Всего по позиции										
73	73	ФСБЦ.23.3.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шпунтом сантехническим, диаметр резьбы шпунта М8, длина шпунта 80 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт	18	1	18	167,49	1,4		234,49	284,26
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx										4 220,82
		Всего по позиции										
74	74	ГЭСНм08-03-591-01	Выполочатель: однолапавиный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					4 220,82
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	31,6		0,316					576,37
		81.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,03		0,0003					1 656,89
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	0,03		0,0003					751,79
		Всего по позиции										0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		0,0002					0,13
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,0002			638,46		0,13
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		МВт.-ч	2,132		0,02132			559,66		0,11
		01.7.06.05-0041 Двиги изоляционные хлопчатобумажные прозенные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черныи, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	8,17		0,0917	5,87	0,97	6,95		0,15
		01.7.15.07-0014 Дробели распорные полипропиленовые								5,69		0,52
		01.7.15.14-0161 Шуровы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,27	52,97		0,54
		01.7.15.14-0165 Шуровы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,00016		0,000016	214 135,65	1,27	271 952,28		0,44
74.1		421lpr_2020_л_75_мл.а Вспомогательные неэнергичные материалыные ресурсы		т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,27	125 972,52		0,38
		ФОТ		%	2		2					3,64
		Пр812-048.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					182,47
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					177,00
75		ФСБЦ.20.4.01.01-1051 Слпнт-форма Томенская область на 3 квартал 2025		%	51		51					93,06
		Выключатель открытого монтажа, однополюсный, 10 А, цвет белый, IP20		шт	1	1	1	70,35	1,61	45 883,00		458,83
		Всего по позиции								113,26		113,26
		Всего по разделу 5 Аварийное освещение										

Раздел 6. ВРУ

76	ГЭСН808-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	1	2						113,26
		1-100-42 Средний разряд работы 4.2										298 758,25
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	4,12		8,24				576,37		4 749,29
		4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,37		0,74				1 656,89		1 228,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,37		0,74				751,79		556,32
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,37		0,74				638,46		472,46
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Чел.-ч	0,37		0,74				559,66		414,15
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 134/5, Э402А, диаметр 4-5 мм	кг	0,9		1,8				32,91		59,24
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,3		0,6				147,85		88,71
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	кг	0,06		0,12				202,92		24,35
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, оцинк. железный	т	0,03		0,06				105 278,81		8 148,58
76.1		421lpr_2020_л_75_мл.а Вспомогательные неэнергичные материалыные ресурсы	кг	0,05		0,1				79,88		13,82
		ФОТ	%	2		2				138,19		94,99
		Пр812-048.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				5 719,76		5 548,17
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				2 917,08		29,24
		Всего по позиции										
77	ГЭСН808-03-573-05	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм	шт	1	1	1				12 156,63		24 313,26
		1-100-42 Средний разряд работы 4.2										
		91.04.01-041 Мототри бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	Чел.-ч	2,06		2,06				576,37		1 187,32
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,25		0,25				15,75		3,94
		4-100-080 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,11		0,11		10,23	1,54	182,26		182,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,11		0,11				751,79		82,70
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,11		0,11				638,46		70,23
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Чел.-ч	0,11		0,11				559,66		61,56
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателями внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	Маш.-ч	0,72		0,72				32,91		23,70
		4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,25		0,25				396,97		99,24
		Чел.-ч	0,25		0,25					559,66		139,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никотитированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, 34/2А, диаметр 4-5 мм		кг	0,15		0,15	155,63	0,95	147,85		22,18
	77.1	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный		кг	0,1		0,1	174,93	1,16	202,92		20,29
		421/пр_2020_л_75_м.а. Вспомогательные ненормированные материалы ресурсы		кг	0,02		0,02	79,88	1,73	138,19		2,76
		ФОТ		%	2		2					23,75
		Пр/812-04/3-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			1 471,50		1 471,50
		Пр/774-04/9.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			1 427,36		1 427,36
		Всего по позиции								750,47		750,47
78	79	ГЭСНм11-06-002-01	Электротехнические проводники в щитах и пультках: щитовых и панельных	100 м	0,8	1	0,8			4 097,68		4 097,68
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0		Чел.-ч	9,27		7,416			643,20		4 769,97
		01.7.19.04-0031 Прокладка резиновых (пластичная техническая прессованная)		кг	0,2		0,16	138,50	1,57	217,45		34,79
	79.1	25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластиковые У136		100 шт	0,25		0,2	235,73	1,06	249,87		49,97
		421/пр_2020_л_75_м.а. Вспомогательные ненормированные материалы ресурсы		%	2		2					95,40
		ФОТ		%	80		90			4 769,97		4 769,97
		Пр/812-053-0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46		46			4 292,97		4 292,97
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%						2 194,19		2 194,19
		Всего по позиции								14 236,61		11 437,29
79	80	ФСБЦ.21.2.03-05-0054	Провод силовой установочный с медными жилами ПВБ 1х16-450	1000 м	0,0309	1	0,0309	126 598,31	1,4	177 237,63		5 476,64
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1х										5 476,64
		Всего по позиции								731 016,54		37 647,35
80	81	ФСБЦ.21.2.03-05-0058	Провод силовой установочный с медными жилами ПВБ 1х170-450	1000 м	0,0515	1	0,0515	522 154,67	1,4			5 476,64
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1х										37 647,35
		Всего по позиции								1 977,92		395,58
81	82	ФСБЦ.20.2.10.04-0004	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3	100 шт	0,2	1	0,2	1 657,42	1,27			37 647,35
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1х										395,58
		Всего по позиции										395,58
82	83	ФСБЦ.20.2.10.04-0008	Наконечники кабельные медные луженые 70-10-13	100 шт	0,2	1	0,2	4 843,76	1,27	6 151,58		1 230,32
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1х										1 230,32
		Всего по позиции										1 230,32
		Всего по разделу 6 ВРУ										84 596,12
Раздел 7. Сварочный пост												
83	84	ГЭСНм08-03-573-04	Щит (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					1 230,32
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	2,06		2,06			576,37		1 187,32
		91.04.01-0141 Молотки буровые ленте при работе от передвижных компрессорных установок		Маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,54	15,75		2,99
		91.05.05-015 Краи на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,06		0,06			1 656,89		98,41
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,06		0,06	751,79		638,46		38,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Чел.-ч	0,06		0,06			559,66		33,56
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,06		0,06			32,91		20,08
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	0,61		0,61			396,97		75,42
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателями внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		Маш.-ч	0,19		0,19					
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,19		0,19			559,66		106,34
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, 34/2А, диаметр 4-5 мм		кг	0,1		0,1	155,63	0,95	147,85		14,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84.1	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 14.4.02.04-0142 Краска масляная М-0115, мушкет, грунт железный 421/лр_2020, л.75, мл.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы ФОТ	Пр812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах Пр774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах Всего по позиции	шт	1	1	2	0.02	174.93	1.16	202.92	138.19	20.29
85	ФСБУ-20.4.03.02-0043 Шит распределительный наружный установки ШРН-125-1, с замком, IP31, размеры 265x310x120 мм	Всего по позиции	шт	1	1	2	0.02	1158.02	1.4	3701.23	699.90	3701.23
86.1	1-100-42 Средний разряд работы 4.2 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 421/лр_2020, л.75, мл.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы ФОТ	Прибор или аппарат	шт	2	1	2	0.03	174.93	1.16	576.37	202.92	1187.32
87.1	Пр812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах Пр774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах Всего по позиции	Ростеха штепсельная; неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0.02	1	0.02	0.00016	41.71	1.27	52.97	271.952.28	1.08
88	ФСБУ-20.4.03.07-0023 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Всего по позиции	100 шт	0.02	1	0.02	0.00006	99.190.96	1.27	125.972.52	0.76	7.97
89	ГЭСН08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	Всего по позиции	100 м	0.05	1	0.05	0.0045	751.79	3.38	638.46	559.66	2.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89.1	421/пр_2020_л.75_л.а Вспомогательные неформированные материалы ресурсы ФОТ	Пр612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм 14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5х	кВт-ч кг %	0,6192 0,96 2		0,03096 0,048 0,01	155,63 160,07 2,01	0,95 2,01	6,95 141,85 321,74		0,22 7,10 3,22
89	ФСБЦ.24.3.01.03-0012 Слитп-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.хлх	Трубы гладкие жесткие, летки, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм Всего по позиции	Пр612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	м %	5,1 97 51	1	5,1 97 51	22,43	1	26 824,60 22,43		1 341,23 114,39
90	ГЭСН08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола 1-100-36 Средний разряд работы 3,6 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.15.07-0152 Дробилы пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм 91.1 421/пр_2020_л.75_л.а Вспомогательные неформированные материалы ресурсы ФОТ	Пр612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	100 м чел.-ч кВт-ч 100 шт %	0,05 15,2 5,3376 1,75 2	1	0,05 0,76 0,26688 0,0875 2			534,60 6,95 52,34 73,28 1,4		406,30 1,85 6,41 8,13 406,30
91	ФСБЦ.24.3.01.02-0001 Слитп-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.хлх	Трубы гибкие гофрированные, летки, из самозатухающего ПВХ, с протажкой, номинальный диаметр 20 мм Всего по позиции	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	м %	5,1 97 51	1	5,1 97 51	12,11	1	20 480,20 12,11		1 024,01 61,76
92	ГЭСН08-02-412-03	Всего по позиции Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2		100 м	0,1	1	0,1					61,76
93	1-100-36 Средний разряд работы 3,8 91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электроустановочных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.07.20-0002 Талки моторный, сорт I 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, срукж желтый 20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм 20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм 93.1 421/пр_2020_л.75_л.а Вспомогательные неформированные материалы ресурсы ФОТ	чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч м т кг 100 шт 1000 шт %	6,29 0,03 0,03 0,03 0,03 26,67 0,00105 0,02 0,05 0,0122 2		0,629 0,003 0,003 0,003 0,003 2,667 0,000105 0,002 0,005 0,00122 2		547,13 1 656,89 751,79 638,46 559,66 5,69 43 821,53 79,88 1 239,94 2 316,76 1,63		344,14 4,97 2,26 1,92 1,68 15,18 7,45 0,28 7,87 4,61 6,88			
94	Пр612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	Пр612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)LS 3х2,5кВ(Н, РЕ)-660	% %	97 51		97 51			9 124,00 87 787,24		912,40 895,43
Всего по позиции												895,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	95	ГЭСНм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	100 м	0,2	1	0,2					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	4,49			0,898			547,13		491,32
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,06			0,012			1 656,89		19,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,06			0,012			751,79		9,02
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,06			0,012			638,46		7,66
		01.7.06.05-004.1 Ленты изопластические хлопчатобумажные порезанные для электроконтактных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67			5,334			559,66		6,72
		01.7.07.20-0002 Талик молотый, сорт I	т	0,00116			0,000232			5,69		30,35
		14.4.02.04-01-42 Краска масляная МА-0115, муниа, сурки железный	кг	0,02			0,004			79,88		16,47
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122			0,00244			138,19		0,55
95.1	421mp_2020_п.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2			2			3 287,80		5 359,11
		ФОТ	%									9,83
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					507,06
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					491,85
		Всего по позиции								6 776,65		1 355,33
95	ГЭСНм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перегородки	100 м	0,5		1	0,5					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	13,4			6,7			547,13		3 665,77
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,02			0,01			1 656,89		16,57
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,02			0,01			751,79		7,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02			0,01			638,46		6,38
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02			0,01			559,66		5,60
		14.4.02.04-01-42 Краска масляная МА-0115, муниа, сурки железный	кг	0,3			0,15			79,88		1,73
		21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТБ-40, высший сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53			0,285			374,60		1
96.1	421mp_2020_п.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2			2					99,27
		ФОТ	%									73,32
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					3 678,89
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					3 568,52
		Всего по позиции								18 679,42		9 339,91
96	ФЭСЦ.21.1.06.09-0164	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS экв(П), РЕJ-660	1000 м	0,0714		1	0,0714			162 910,30		14 074,47
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх								1,21		197 121,46
		Всего по позиции										14 074,47
97	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Терава Инженерная Компания"	Муфта соедин. для трубы 20мм UP-PLAST	шт	5		1	5					14 074,47
		Всего по позиции								3,94		19,70
98	ФЭСЦ.20.2.08.07-0045	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм	100 шт	0,2		1	0,2			119,80		167,72
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх								1,4		19,70
		Всего по позиции										33,54
		Всего по разделу 7 Сварочный пост										33,54
99	ГЭСНм08-03-599-02	Цитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса цитка свыше 6 до 15 кг	шт	30		1	30					38 986,93
100	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	3,01			90,3			576,37		52 046,21
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,01			0,3			1 656,89		497,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	101	ГЭСНм08-03-575-01	4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,01		0,3					225,54
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01		0,3					191,54
			4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01		0,3					167,90
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,048		1,44					10,01
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,67		50,1					285,07
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04		1,2					63,56
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-015, мурия, сурж железный	кг	0,2		6					829,14
			20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		3					3 967,71
			20.5.04.09-0002 Съемки типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,04		1,2					3 895,85
			24.3.01.01-0005 Трубка полипропиленовая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,144		4,32					1 089,11
100	101	ГЭСНм08-03-575-01	421нр_2020_л.75_л.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					1 040,82
			ФОТ									52 439,65
			Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					50 886,46
			Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					26 744,22
			Всего по позиции									141 900,31
			Прибор или аппарат (автоматические выключатели)	шт	300	1	300					178 098,33
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	1,03		309					1 217,52
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		6					3 561,97
			421нр_2020_л.75_л.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					178 098,33
			ФОТ									172 755,38
101	102	ГЭСНм08-03-500-01	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					90 830,15
			Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					446 463,35
			Всего по позиции									12 103,77
			Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	75	1	75					1 242,67
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	0,28		21					563,84
			91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,01		0,75					478,85
			4-100-080 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,01		0,75					419,75
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01		0,75					364,06
			4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01		0,75					242,08
			01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00225					13 087,36
102	103	ГЭСНм11-06-002-01	421нр_2020_л.75_л.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					12 694,74
			ФОТ									6 674,55
			Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 582,56
			Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					14 309,91
			Всего по позиции									12 878,92
			Электрические провода в щитах и пульты: шкафы и панельные	100 м	2,4	1	2,4					149,92
			1-100-50 Средний разряд работы 5,0	Чел.-ч	9,27		22,248					286,20
			01.7.19.04-0031 Прокладка резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2		0,48					104,38
			25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25		0,6					14,92
			421нр_2020_л.75_л.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					12 878,92
103	104	ФСБЦ.21.2.03.05-0053	Пр812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					34 311,89
			Пр774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					27 192,78
			Всего по позиции									14 296,62
			Провод силовой установочный с медными жилами ПУВ 1х10-450	1000 м	0,2472	1	0,2472					34 311,89
			Слитп-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx									27 192,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
104	105	ГЭСН08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминевая сечением: до 250 мм2	100 м	0,135	1	0,135					13
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминевая сечением: до 250 мм2				27 192,78								
1-100-40 Средний разряд работы 4,0				Чел.-ч	45,3		6,1155			559,66		3 422,60
91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,2		0,027			1 656,89		44,74
4-100-060 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,2		0,027			751,79		20,30
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,2		0,027			638,46		17,24
4-100-040 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,2		0,027			559,66		15,11
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				Маш.-ч	1,69		0,22815			32,91		7,51
91.21.18-031 Станки сверлильные				Маш.-ч	0,86		0,1161			32,49		7,51
91.21.22-491 Шиноролы гидравлические универсальные				Маш.-ч	4,9		0,6615			36,66		3,77
4-100-040 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	4,9		0,6615			559,66		3,77
01.3.02.02-0001 Аргон газоборозный, сорт I				МЗ	0,31		0,04185			253,96		370,22
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные				кг	2,88		0,3888			174,93		14,99
01.7.15.11-0061 Шайбы стальные оцинкованные пружинные (ровер), диаметр отверстия М3				кг	0,00012		0,0000162			195 421,95		4,02
10.1.02.04-0009 Прутки круглого сечения из алюминевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД35, АВ, диаметр 135-0-200,0 мм				т	0,00006		0,0000081			530 491,83		3,05
10.2.02.10-0013 Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм				т	0,00003		0,0000041			945 143,92		2,75
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сухй, желтый				кг	1,74		0,2349			79,88		32,46
105.1 421нр_2020_л_75_л.а. Вспомогательные непроизводственные материалы ресурс				%	2		2			138,19		68,45
ФОТ												
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установк на других объектах				%	97		97			3 828,23		3 713,38
Пр774-049.3 СП Электротехнические установк на других объектах				%	51		51			1 952,40		1 952,40
Всего по позиции										72 564,00		9 796,14
105	106	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	Шина муп на DIN-изол ШИН-6х8-12-Д-С ИСК	шт	75	1	75			125,88		9 441,00
Всего по позиции										125,88		9 441,00
106	107	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	Шина РЕ "Экспл" в корп. изол. на DIN-рейку ШИН-6х3-12-К-3 ИЕК УНН10-63-12КД-КО6	шт	75	1	75			174,00		9 441,00
Всего по позиции										174,00		13 650,00
Всего по разделу в Циты												13 650,00
Раздел 9. Магистраль												716 939,78
107	108	ГЭСН08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 60 мм	100 м	0,5	1	0,5			547,13		7 528,51
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				Чел.-ч	27,52		13,76			1 656,89		215,40
91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,26		0,13			751,79		97,73
4-100-060 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,26		0,13			638,46		83,00
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,26		0,13			559,66		72,76
4-100-040 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	2,16		1,08			32,91		35,54
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				Маш.-ч	0,8912		0,4456			6,95		3,10
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм				кг	0,96		0,48			147,85		70,57
14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5х				кг	0,4		0,2			160,07		64,35
108.1 421нр_2020_л_75_л.а. Вспомогательные непроизводственные материалы ресурс				%	2		2			321,74		150,57
ФОТ												
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установк на других объектах				%	97		97			7 999,00		7 468,03
Пр774-049.3 СП Электротехнические установк на других объектах				%	51		51			3 926,49		3 926,49
Всего по позиции										39 432,90		19 716,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	109	ФСБЦ.24.3.01.03-0016 Сипит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх	Трубы гладкие жесткие, летние, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм	м	51	1	51	83,28	1			4 247,28
			Всего по позиции	100 м	0,1	1	0,1					4 247,28
109	110	ГЭСНм08-02-403-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,1	1	0,1					4 247,28
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		Чел.-ч	15,2		1,52					534,60
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		ЕБТ-ч	5,3376		0,53376					6,95
		01.7.15.07-0152 Работы пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	1,75		0,175	52,34	1,4			73,28
	110.1	421лр_2020_л.75_м.а.Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					12,82
		ФОТ										16,25
		Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					812,59
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					789,21
		Всего по позиции			51		51					414,42
110	111	ФСБЦ.24.3.01.02-0026	Трубы гибкие гофрированные, летние, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм	м	10,2	1	10,2	55,96	1			2 048,00
		Сипит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх										570,79
		Всего по позиции										570,79
111	112	ГЭСНм08-02-412-07	Затягивание провода в пропущенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2	100 м	0,6	1	0,6					570,79
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	21,52		12,912					7 064,54
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,24		0,144	1 656,89	1,73			238,59
		4-100-060 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,24		0,144	751,79	1,27			108,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,24		0,144	638,46	1,63			91,94
		4-100-040 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,24		0,144	559,66	1,66			80,59
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	33,33		19,998	5,87	0,97			113,79
		01.7.07.20-0002 Талки молотый, сорт 1		т	0,00148		0,000888	43 821,53	1,62			63,04
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, суржик железный		кг	0,02		0,012	79,88	1,73			1,66
		20.2.01.05-0012 Гильзы кабельные медные 150 мм		100 шт	0,05		0,03	15 287,37	1,27			582,83
		20.2.02.01-0017 Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм		1000 шт	0,0122		0,00732	8 337,38	1,63			99,48
	112.1	421лр_2020_л.75_м.а.Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					141,29
		ФОТ										7 253,39
		Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					7 035,79
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					3 699,23
		Всего по позиции										19 321,03
112	113	ГЭСНм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перегородки	100 м	1,5	1	1,5					32 201,72
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	13,4		20,1					547,13
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,02		0,03	1 656,89	1,73			49,71
		4-100-060 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,02		0,03	751,79	1,27			22,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		0,03	638,46	1,63			19,15
		4-100-040 ОТМ(Этн) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,03	559,66	1,66			16,79
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, суржик железный		кг	0,3		0,45	79,88	1,73			62,19
		21.2.03.02-1200 Трубы из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, вышедший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-8,00 мм		кг	0,53		0,795	374,60	1			297,81
	113.1	421лр_2020_л.75_м.а.Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					219,95
		ФОТ										11 036,65
		Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					10 705,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/74-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					
113	114	ФСБЦ-21.1.06.09-0181 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)LS 6х25мм-660	1000 м	0,2142	1	0,2142	1 043 421,44	1,21	18 679,80		5 528,69
										28 919,70		270 436,06
			Всего по позиции							1 262 539,94		
114	115	УПД, счет-фактура № 961 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	Муфта труба-труба с ограничителем ЦПЛАСТ 50 мм	шт	30	1	30			270 436,06		
			Всего по позиции							270 436,06		
115	116	ФСБЦ-20.2.06.07-0050 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 48-50 мм	100 шт	1,2	1	1,2	422,86	1,4	592,00		855,00
			Всего по позиции							592,00		710,40
116	117	ФСБЦ-20.2.10.03-0011 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх	Наконечники кабельные медные 25-10-8	100 шт	0,2	1	0,2	1 755,61	1,27	2 229,62		445,92
			Всего по позиции							2 229,62		445,92
117	118	ФСБЦ-20.5.04.09-0003 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх	Сжим типа У73М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	1,05	1	1,05	1 991,74	1,63	3 246,54		445,92
			Всего по позиции							3 246,54		3 408,87
			Всего по разделу 9 Магистраль									3 408,87
			Всего по разделу 9 Магистраль									349 779,50
Раздел 10. Электрооборудование пожарного оборудования												
118	119	ГЭСН08-02-409-02	Труба винтипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,4	1	0,4					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	27,52		11,008			547,13		6 022,81
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,26		0,104			1 656,89		172,32
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,26		0,104			751,79		78,19
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,26		0,104			638,46		66,40
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,26		0,104			559,66		58,20
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	2,16		0,864			32,91		28,43
			01.7.03.04-001 Электроэнергия	кВт-ч	0,8912		0,35648			6,95		2,48
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 3х42А, диаметр 4-5 мм	кВт	0,96		0,384	155,63	0,95	147,85		56,77
			14.1.02.01-0002 Крей, марка ВКЖ-5к	кг	0,4		0,16	160,07	2,01	321,74		51,48
			118.1 421lpr_2020_n_75_mл.а. Вспомогательные ненормируемые материалыные реороры	кг	2		2					120,46
			ФОТ	%	97		97			6 159,20		5 974,42
			Пр/812-046.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3 141,19		3 141,19
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					15 773,16
			Всего по позиции							39 432,88		44,08
119	120	ФСБЦ-24.3.01.03-0014 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 32 мм	м	27,54	1	27,54	44,88	1			1 236,00
			Всего по позиции									1 236,00
120	121	ФСБЦ-24.3.01.03-0016 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 40 мм	м	13,26	1	13,26	62,43	1	62,43		827,82
			Всего по позиции									827,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	122	ГЭСН08-02-009-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,05	1	0,05					
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6										
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		Чел.-ч	15,2		0,76			534,60		406,30
		01.7.15.07-0152 Добычи пластмассовые с шурками, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурка 3,5 мм, длина шурка 50 мм		кВт-ч	5,3376		0,26688			6,95		1,85
		421пр_2020_л.75_г.м.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		100 шт	1,75		0,0875			52,34	1,4	6,41
		ФОТ		%	2		2			73,28		8,13
		Пр612-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	97		97			406,30		406,30
		Пр774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51			394,11		394,11
		Всего по позиции								20 480,20		1 024,01
122	123	ФЭСЦ-24.3.01.02-0024	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм	м	3,06	1	3,06	32,76	1	32,76		100,25
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx										
		Всего по позиции										
123	124	ФЭСЦ-24.3.01.02-0025	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм	м	2,04	1	2,04	42,20	1	42,20		100,25
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx										
		Всего по позиции										
124	125	ГЭСН08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм	100 м	2,2	1	2,2					86,09
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	33,2		73,04			547,13		39 962,38
		91.05.05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,64		1,408			1 656,89		2 332,90
		4-100-060 ОТм(3тн) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,64		1,408			751,79		1 058,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,64		1,408			638,46		888,95
		4-100-040 ОТм(3тн) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,64		1,408			558,66		788,00
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	5,14		11,308			32,91		372,15
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,0848		2,38656			16,59		121,29
		01.7.08.11-0021 Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийное, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм		кг	0,032		0,0704	911,59	1,89	6,95		121,29
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	1,05		2,31	155,63	0,95	147,85		341,53
		01.7.15.07-0014 Добычи распорные полипропиленовые		100 шт	0,82		1,804	41,71	1,27	52,87		95,56
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный		кг	3,1		6,82	79,88	1,73	138,19		942,46
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПТС-50		10 шт	0,8		1,76	944,69	1,4	1 322,57		2 327,72
		20.2.02.02-0011 Заглушки		10 шт	1,02		2,244	7,10	1,4	9,94		22,31
		22.2.02.11-0051 Гайки установочные зажимающие		100 шт	0,65		1,43	884,19	1,27	1 122,92		1 605,78
		421пр_2020_л.75_г.м.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2			799,25		41 808,90
		ФОТ		%	97		97			40 554,63		40 554,63
		Пр612-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51			21 322,54		21 322,54
		Пр774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах		%								
		Всего по позиции								51 619,35		113 562,56
125	126	ФЭСЦ-23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	154,5	1	154,5	275,65	0,93	265,35		39 606,08
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx										
		Всего по позиции										
126	127	ФЭСЦ-23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	72,1	1	72,1	338,21	0,93	314,54		39 606,08
		Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции								22 678,33		22 678,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	128	ГЭСН8-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	1,8	1	1,8					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
		91.05.05-015 Крайны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	8,96	16,128					547,13		8 824,11
		4-100-060 ОТМ(Зтн) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,06	0,108					1 656,89		178,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,06	0,108					751,79		81,19
		4-100-040 ОТМ(Зтн) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,06	0,108					638,46		68,95
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электроустановочных и ремонтных работ, цвет черныи, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	26,67	48,006			5,87	0,97	559,66		60,44
		01.7.07.20-0002 Талк молотый, сорт 1	Т	0,00116	0,002088					273,15		273,15
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муни, сурик железный	кг	0,02	43 821,53			1,62		70 990,88		148,23
		20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные 35 мм	100 шт	0,05	0,036			79,88	1,73	138,19		4,97
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122	0,09			3 141,34	1,27	3 989,50		359,06
128.1	421lpr_2020_л.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	0,02196			3 287,80	1,63	5 359,11		117,69
		ФОТ		2								176,48
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97						8 965,74		8 965,74
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51						8 696,77		8 696,77
		Всего по позиции								13 090,28		23 562,51
128	129	ГЭСН8-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м	0,85	1	0,85					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
		91.05.05-015 Крайны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	11,68	9,928					547,13		5 431,91
		4-100-060 ОТМ(Зтн) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,11	0,0835					1 656,89		154,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,11	0,0835					751,79		70,29
		4-100-040 ОТМ(Зтн) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,11	0,0835					638,46		59,70
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электроустановочных и ремонтных работ, цвет черныи, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	Чел.-ч	0,11	0,0835					559,66		52,33
		01.7.07.20-0002 Талк молотый, сорт 1	М	33,33	28,3305			5,87	0,97	161,20		161,20
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муни, сурик железный	Т	0,00126	0,001071			43 821,53	1,62	70 990,88		76,03
		20.2.01.05-0009 Гильзы кабельные медные 70 мм	кг	0,02	0,017			79,88	1,73	138,19		2,35
		20.2.02.01-0015 Втулки полипропиленовые, диаметр 54 мм	100 шт	0,05	0,0425			4 133,67	1,27	5 249,76		223,11
129.1	421lpr_2020_л.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	1000 шт	0,0122	0,01037			4 130,12	1,63	6 732,10		69,81
		ФОТ	%	2						108,64		108,64
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97						5 554,53		5 554,53
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51						5 387,89		5 387,89
		Всего по позиции								2 832,81		2 832,81
129	132	ФСБЦ-20.2.08.07-4048	Способы окискованные анодированные двупалковые для крепления кабелек, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 31-32 мм	100 шт	0,75	1	0,75	248,71	1,4	17 212,93		14 630,99
		года.xlsx								346,19		261,14
130	133	ФСБЦ-20.2.08.07-4049	Способы окискованные анодированные двупалковые для крепления кабелек, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 38-40 мм	100 шт	0,37	1	0,37	362,67	1,4	507,74		261,14
		года.xlsx										187,86
		Всего по позиции										
131	134	ФСБЦ-23.1.02.06-0034	Хомуты металлические окискованные двухпалчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шпуром сальниковым, диаметр резьбы шпурла М8, длина шпурла 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	10 шт	15	1	15	211,94	1,4	286,72		187,86
		года.xlsx										4 450,80
		Всего по позиции										4 450,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	135	ФСОБЦ-23.1.02.06-0035 Слинг-форма Тюменская область на 3 квартала 2025 года.4хх	Хомуты металлические оцинкованные двухшпалтные с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шрупом санитарным, диаметр резьбы шрупа М8, длина шрупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм	10 шт	7	1	7	229,94	1,4	321,92		2 253,44
133	138	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2025 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	Всего по позиции Муфта соединительная для трубы 32мм Црпав 310-032	шт	20	1	20	3,72				2 253,44
134	137	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2025 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	Всего по позиции Муфта соединительная для трубы 40 мм Црпав 310-040	шт	10	1	10	11,54				74,40
Всего по позиции												115,40
Всего по разделу 10 Энергоснабжение пожарного оборудования												240 430,83
Раздел 11. Заземление												
135	138	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,06	1	0,06					240 430,83
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
п.566 (е ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)												
1-100-20 Средний разряд работы 2,0												
ФОТ				чел.-ч	154	1,15	10,626	455,25				4 837,49
Пр/612-001.2-1, Приказ № 812/лр от НР Земельные работы, выполняемые ручным способом				%	89	0,9	80,1	4 837,49				2 084,70
Пр/774-001.2, Приказ № 774/лр от СП Земельные работы, выполняемые ручным способом				%	40	0,85	34	3 874,83				2 022,16
11.12.2020 п.16								1 644,75				1 063,20
Всего по позиции												10 357,07
136	139	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,06	1	0,06	172 617,83				10 357,07
Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
п.566 (е ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)												
1-100-15 Средний разряд работы 1,5				чел.-ч	86,5	1,15	6,1065	436,45				2 665,18
ФОТ				%	89	0,9	80,1	2 665,18				2 134,81
Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/лр от НР Земельные работы, выполняемые ручным способом				%	40	0,85	34	906,16				906,16
Пр/774-001.2, Приказ № 774/лр от СП Земельные работы, выполняемые ручным способом												
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												906,16
137	140	ГЭСН08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям, из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,2	1	0,2	95 102,50				5 706,15
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	18,5		3,7	547,13				2 024,38
91.05.05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,23		0,046	1 656,89				76,22
4-100-060 ОТМ(Стп) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,23		0,046	751,79				34,58
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,23		0,046	638,46				29,37
4-100-040 ОТМ(Стп) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,23		0,046	559,66				25,74
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	2,9		0,58	32,91				19,09
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4,5 мм				кг	1,3		0,26	147,85				38,44
08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3спс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм				т	0,004		0,0008	59 039,15				47,23
14.01.08-0427 Грунтовая эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,25-0,35 кг/м2				кг	2,3		0,46	911,56				529,34
421/лр, 2020, л.75, м.а. Вспомогательные материальные ресурсы				%	2		2	1 148,57				40,49
ФОТ				%	97		97	2 084,70				2 022,16
Пр/612-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах				%	51		51	1 063,20				
Пр/774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
138	141	ФСБЦ-20.1.02.23-0111 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм	шт	23,5	1	23,5	322,86	1,4	28 746,20		5 949,24
Всего по позиции												10 622,00
139	142	ГЭСНМ08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям, из полосовой стали сечением 100 мм ²	100 м	0,25	1	0,25					10 622,00
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				Чел.-ч	16,5		4,125			547,13		2 256,91
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,17		0,0425			1 656,89		70,42
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,17		0,0425			751,79		31,95
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,17		0,0425			638,46		27,13
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,17		0,0425			559,66		23,79
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				Маш.-ч	2,9		0,725			32,91		23,86
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм				кг	0,55		0,1375	155,63	0,95	147,85		20,33
08.3.05.02-0021 Проект листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм				т	0,004		0,001	71 131,50	0,83	59 039,15		59,04
14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м ²				кг	2		0,5	911,56	1,26	1 148,57		574,29
142.1 421/пр_2020_л_75_л.а. Вспомогательные непомехируемые материальные ресурсы				%	2		2					45,14
ФОТ				%	97		97					2 312,85
Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97			2 243,27		1 759,57
Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51			1 179,45		6 555,58
Всего по позиции								72 683,36	0,87	63 234,52		1 027,56
140	143	ФСБЦ-08.3.07.01-0033 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х4 мм	т	0,01625	1	0,01625			26 222,32		6 555,58
Всего по позиции												1 027,56
141	144	ГЭСНМ08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт	0,3	1	0,3			547,13		1 183,44
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				Чел.-ч	7,21		2,163			1 656,89		64,62
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,13		0,039			751,79		29,32
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,13		0,039			638,46		21,83
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,13		0,039			559,66		21,83
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,13		0,039			32,91		21,83
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				Маш.-ч	2,19		0,657	155,63	0,95	147,85		21,82
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм				кг	0,78		0,234	155,63	0,95	147,85		34,60
14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м ²				кг	2		0,6	911,56	1,26	1 148,57		689,14
144.1 421/пр_2020_л_75_л.а. Вспомогательные непомехируемые материальные ресурсы				%	2		2					23,67
ФОТ				%	97		97			1 234,59		1 187,55
Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97			1 187,55		629,64
Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51			13 061,77		26 826,67
Всего по позиции										26 826,67		26 826,67
142	145	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Тераса Инженерная Компания"	Комплект заземления с заострением 3х3м PROFI, НЧ ЕКГ	шт	1	1	1			13 061,77		26 826,67
Всего по позиции												26 826,67
143	146	ГЭСНМ08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	100 м	0,1	1	0,1			547,13		1 759,57
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				Чел.-ч	32,16		3,216			1 656,89		4,97
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Маш.-ч	0,03		0,003					
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,03		0,003					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,003			751,79		2,26
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,03		0,003			638,46		1,92
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	6,656		0,6656			559,66		1,66
		01.7.15.07-0014 Дроблен распределение полипропиленовые		100 шт	2,04		0,204			6,95		4,63
		01.7.15.14-0043 Шуровки самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным		100 шт	2,04		0,204			52,97		10,81
		шпильки, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм		100 шт	2,04		0,204			18,54		4,80
	146.1	421лр_2020_л_75_мл.а.Вспомогательные неконструктивные материалыные ресурсы		%	2		2			23,55		35,19
		ФОТ										1 763,51
		Пр812-040.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			1 710,60		899,39
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 133,03
144	147	ФСБЦ.21.2.03.05-0053 Служба-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Провода силовой установочный с медными жилами ПВБ 1х10-450	1000 м	0,0103	1	0,0103	78 673,69	1,4	44 356,20		4 435,32
										110 003,17		1 133,03
			Всего по позиции									
145	148	УПЦ. счет-фактура № 861 от 09.02.2025 г. ООО Террам Инженерная Компания	УХЗ (INOX) (80-100)/WZ Fortisflex УХЗ (INOX) (80-100)/WZ Хомут заземления	шт	4	1	4			245,00		1 133,03
												980,00
			Всего по позиции									
			Всего по разделу 11 Заемление									980,00
Раздел 12. Сопутствующие работы												
146	149	ГЭСН46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,18	1	0,18					77 613,45
			1-100-30 Средний разряд работы 3.0									
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		Чел.-ч	5,54		0,9972			497,02		495,63
		ФОТ		кВт-ч	5,91		1,0638			6,95		7,39
		Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			495,63		510,50
		Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			292,42		292,42
		Всего по позиции										
147	150	ГЭСН46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45	100 отверстий	0,18	1	0,18			7 255,22		1 305,94
			до глубины 300мм (300-200)/10=10 ПЗ=10 (СОЛ=10; ЗМ=10 к раск.; ЗЛМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		Чел.-ч	0,21	10	0,378			497,02		187,87
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,285	10	0,513			6,95		3,57
		ФОТ										187,87
		Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			193,51		193,51
		Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			110,84		110,84
		Всего по позиции										
148	151	ГЭСН46-03-013-48	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 32 мм до 40 мм	100 отверстий	0,01	1	0,01			2 754,39		495,79
			1-100-30 Средний разряд работы 3.0									
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		Чел.-ч	9,97		0,0997			497,02		49,55
		ФОТ		кВт-ч	12		0,12			6,95		0,83
		Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			49,55		51,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	152	ГЭСН46-03-013-61	Пр/774-040.1 С11 Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции	%	59		59					29,23
			На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к нормам 46-03-013-48	100	0,01	1	0,01			13 065,00		130,65
			до глубины 300мм (300-200)/10=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к раск.; ЗПМ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	отверстий								
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	0,38	10	0,038			487,02		18,89
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	КВт-ч	0,57	10	0,057			6,95		0,40
			ФОТ									18,89
			Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			18,89		19,46
			Пр/774-040.1 С11 Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			11,15		11,15
			Всего по позиции									
150	153	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100	1,3	1	1,3			4 990,00		49,90
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	отверстий								
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	Чел.-ч	5		6,5			497,02		3 230,83
			ФОТ	КВт-ч	5,115		6,9495			6,95		46,21
			Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			3 230,63		3 230,63
			Пр/774-040.1 С11 Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3 327,55		3 327,55
			Всего по позиции							1 906,07		1 906,07
151	154	ГЭСН46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к нормам 46-03-013-01	100	1,3	1	1,3			6 546,51		8 510,46
			до глубины 250мм (250-200)/10=5 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	отверстий								
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	0,18	5	1,17			497,02		581,51
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	КВт-ч	0,255	5	1,6575			6,95		11,52
			ФОТ									581,51
			Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			581,51		581,51
			Пр/774-040.1 С11 Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			598,96		598,96
			Всего по позиции							343,09		343,09
152	155	ГЭСН46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	М3	0,4	1	0,4			1 180,83		1 535,08
			1-100-24 Средний разряд работы 2,4	Чел.-ч	55,16		22,064			471,96		10 413,33
			91.08.03-060 Лифты электрические грузовым усилением до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.-ч	0,44		0,176			10,46		1,84
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,24		0,096			638,46		61,29
			4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,24		0,096			559,66		53,73
			01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,0032		0,00128			35,71		0,07
			03.1.02.03-0011 Извести строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0011		0,00044			5 275,05		9 284,09
			08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,0005		0,0002			89 783,86		90 559,54
			08.3.03.06-0002 Проволока торченкатанная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095		0,0038			80 258,20		61 463,36
			08.4.03.03-0032 Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,07		0,028			64 493,00		233,56
			11.1.03.06-0075 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,09		0,036			56 108,91		1 571,05
			ФОТ							5 764,42		9 664,23
			Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			10 467,06		10 467,06
			Пр/774-040.1 С11 Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			10 781,07		10 781,07
			Всего по позиции							6 175,57		6 175,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	156	ФСБЦ-04.01.09-0011 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х/х	Всего по позиции									23 862,33
			Раскатор готовый кладочный, цементный, М25	м3	0,416	1	0,416	3 336,25	1,54	5 140,91		2 138,62
154	157	ГСОН10-01-012-03 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	Обшивка каркасных стен: плитками древесностружечными 18 мм	100 м2	0,1	1	0,1					2 138,62
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	75,3	1,15	8,6595			509,55		4 412,45
		91.14.02-001 Автомашины бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,49	1,25	0,06125			638,46		39,11
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч	0,49	1,25	0,06125			559,86		34,28
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,525		0,0525			6,95		0,36
		01.7.15.06-0122 Грузовые строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм		т	0,0042		0,00042			76 110,20		1,27
		11.2.09.02-0003 Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм		100 м2	1,025		0,1025			10 115,57		1,17
		ФОТ								11 835,22		1 213,11
		Прог12-010-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Прог774-010-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	108	0,9	97,2					4 446,73
				%	55	0,85	46,75					4 322,22
			Всего по позиции							121 409,80		12 140,98
155	158	ФСБЦ-11.2.09.02-0003 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х/х	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2	-0,1025	1	-0,1025	10 115,57	1,17	11 835,22		-1 213,11
156	159	ФСБЦ-01.5.01.10-1024 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х/х	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 10 мм	м2	10,25	1	10,25	461,38	1,17	539,81		-1 213,11
			Всего по позиции									5 533,05
157	160	ГСОН15-04-005-06 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	Окраска поливинилхлоридными водозульсифицированными составами, улучшеная: по сборным конструктивным стенам, подготовленным под окраску	100 м2	0,15	1	0,15					5 533,05
		648/пр, 2022, г.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4		Чел.-ч	23,1	1,3225	4,5824625			522,08		2 392,41
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,01	1,5625	0,0023438			61,95		0,15
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 3		Чел.-ч	0,01	1,251,25	0,0023438			37,32		1,66
		91.14.02-001 Автомашины бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,1	1,5625	0,0023438			487,02		1,16
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч	0,1	1,251,25	0,00234375			639,46		14,96
		01.7.17.11-0011 Штурпа шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84	0,126	0,126			531,44		1,82
		01.7.20.06-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31	0,0465	0,0465			56,11		1,54
		14.5.11.01-0001 Шпательная клева		т	0,005	0,00075	0,00075			25 237,94		1,86
		ФОТ								41 894,98		31,42
		Прог12-015-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Прог774-015-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					2 406,89
				%	49	0,85	41,65					2 166,02
			Всего по позиции							38 227,53		5 734,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	161	ФСБЦ-14.02-01-011	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,00945	1	0,00945	52 265,82	1,84	96 169,11		908,80
		Спирит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх										
Всего по позиции												
159	162	ГЭСН15-04-024-08	Постройка окраски масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подкровельных под окраску	100 м2	0,153	1	0,153					908,80
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.596 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	Чел.-ч	19,2	1,15	3,37824		509,55		1 721,36		
		91.08.08-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,01	1,25	0,0019125		61,95		0,12		
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0019125		497,02		0,95		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,05	1,25	0,0085625		638,46		6,11		
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,05	1,25	0,0085625		559,66		5,35		
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	0,24		0,03672		2 507,82		1,62		
		01.7.17.11-0011 Шпурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,1224		531,44		1,62		
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,21		0,03213		56,11		1,54		
		14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая	т	0,005		0,000765		24 995,33		1,66		
		ФОТ								41 492,25		31,74
		Пр612-015-0-1, Приказ № 812/пр от НР Огдленочные работы	%	100	0,9	90				1 721,68		
		21.12.2020 п.25	%	49	0,85	41,65				1 554,91		
		Пр774-015-0, Приказ № 774/пр от СП Огдленочные работы								719,58		
		11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
160	163	ФСБЦ-14.02-04-0114	Краска масляная МА-025, Цветная	т	0,0040851	1	0,0040851	55 628,75	1,73	96 237,74		4 297,47
		Спирит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх										393,14
Всего по позиции												
161	165	ГЭСН26-02-026-04	Заделка кабельных проходок минеральной ватой, противопожарным эластичным покрытием и противопожарным акриловым герметиком, предел огнестойкости до 180 минут	м3	0,3	1	0,3					393,14
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.596 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	87,55	1,15	30,20475		528,34		15 958,36		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,12	1,25	0,045		638,46		28,73		
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,12	1,25	0,045		559,66		25,18		
		12.2.03.02-0002 Вата минеральная	м3	0,982		0,2946		2 394,01		1,35		
		ФОТ						3 231,91		952,12		
		Пр612-020-0-1, Приказ № 812/пр от НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3		15 983,56		13 953,65		
		21.12.2020 п.25	%	55	0,85	46,75				7 472,31		
		Пр774-020-0, Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы										
		11.12.2020 п.16										
Всего по позиции												
162	166	ФСБЦ-12.03-02-0002	Вата минеральная	м3	-0,2946	1	-0,2946	2 394,01	1,35	3 231,91		38 380,37
		Спирит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх										-952,12
Всего по позиции												
163	167	ФСБЦ-12.03-02-0028	Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,032-0,037 Вт/(м*К)	м3	0,2946	1	0,2946	2 080,56	1,35	2 808,89		-952,12
		Спирит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх										827,50
Всего по позиции												
												827,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	168	ФСБЦ-14.2.02.03-0111 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.хлх	Краска огнезащитная однокомпонентная на основе акриловых смол и органического растворителя для пассивной огнезащиты металлоконструкций, вспучивающегося типа	кг	1,2	1	1,2	352,31	1,86	655,30		786,36
Всего по позиции												786,36
Всего по разделу 12 Сопутствующие работы												110 675,34
Раздел 13. Оборудование												
165	169	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	ВРУ1-11-10-УХЛ4	шт	1	1	1			91 101,75		91 101,75
Всего по позиции												91 101,75
166	170	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	ВРУ1-48-03-УХЛ4	шт	1	1	1			68 311,78		68 311,78
Всего по позиции												68 311,78
167	171	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	РАВР 4323-10074 УХЛ4	шт	1	1	1			55 852,88		55 852,88
Всего по позиции												55 852,88
Штаты												
168	172	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	Корпус ЦЗ 900х830х140 2 кв.	шт	15	1	15			7 880,00		115 200,00
Всего по позиции												115 200,00
169	173	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	Корпус металлический ЦЗ-3302	шт	15	1	15			7 880,00		118 200,00
Всего по позиции												118 200,00
170	174	ФСБЦ-62.1.01.09-1103 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.хлх	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	75	1	75	103,63	1,16	120,21		9 015,75
Всего по позиции												9 015,75
171	175	ФСБЦ-62.1.01.09-1101 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.хлх	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	150	1	150	100,65	1,16	116,75		17 512,50
Всего по позиции												17 512,50
172	176	ФСБЦ-62.1.01.09-1124 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.хлх	Выключатель автоматический 2Р, 40 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	75	1	75	243,23	1,16	282,15		21 161,25
Всего по позиции												21 161,25
Сварочные посты												
173	177	ФСБЦ-62.1.05.03-1638 Сплит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.хлх	Устройство защитного отключения 2Р, 16 А, 30 мА	шт	2	1	2	863,54	1,14	984,44		1 968,88
Всего по позиции												1 968,88
Всего по разделу 13 Оборудование												498 324,79
Раздел 14. Подключение системы дымоудаления												
174	178	ГЭСМп0-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	19	1	19					
1-100-40 Средний разряд, работы 4,0				чел.-ч	2		38			539,66		21 267,08
91.11.01-012 Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабелей на базе автомобиля				маш.-ч	0,34		6,46	995,51	1,26	1 254,34		8 103,04
4-100-050 Отм(Зн) Средний разряд, машинистов 5				чел.-ч	0,34		6,46			643,20		4 155,07
01.3.01.01-0001 Бемзин авиационный Б-70				т	0,0015		0,0285	116 448,72	1,18	137 409,49		3 916,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	178.1	421lpr_2020_n_75_m.a ФОТ	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,103		1,957	41,38	1,64			
			01.3.05.17-0002 Канфоль освоеная	кг	0,02		0,38	284,15	1,82		67,86	132,80
			01.7.06.03-0023 Ленты полиэтиленовые с литыми споям, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0,02		0,38	675,01	1,91		517,15	196,52
			01.7.20.04-0003 Нити мешкозависившая прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,004		0,076	373,74	1,54		1 289,27	489,92
			10.3.02.03-0011 Прямом оповонно-санциовые бесрурынистые, марка ПОССО	кг	0,02		0,38	831,11	1,62		575,56	43,74
			14.4.03.03-0102 Лак бигуниный БГ-577	т	0,00002		0,00038	80 020,98	1,42		1 508,40	573,19
			ФОТ	%	2		2				113 629,79	43,18
			Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				25 422,15	25 422,15
			Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				22 879,94	22 879,94
			Всего по позиции								11 694,19	11 694,19
176	180	ГЭСЧм08-02-411-01	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм	шт	19	1	19	98,59	1,23		3 890,54	73 820,18
			Всего по позиции								121,27	2 304,13
			Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	1,18	1	1,18					2 304,13
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	27,76		32,7568				547,13	17 922,23
			91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,18		0,2124				1 656,89	351,92
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,18		0,2124				751,79	159,68
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,18		0,2124				638,46	135,61
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,18		0,2124				559,66	118,87
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	14,32		16,8976				32,91	555,10
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,568		0,67024				6,95	4,66
177	181	421lpr_2020_n_75_m.a ФОТ	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		1,239	155,63	0,95		147,85	183,19
			01.7.15.04-0011 Винты стальные с полнудругой головкой, длина 50 мм	т	0,00218		0,0025724	127 406,00	1,27		161 805,62	416,23
			08.3.07.01-0052 Проект стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3спс, размеры 50х5 мм	т	0,0515		0,06077	70 310,45	0,87		61 170,09	3 177,31
			18.5.08.09-0002 Патрубки стальные	м	2,5		2,95	272,01	1,29		350,89	1 035,13
			20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,5		0,59	944,69	1,4		1 322,57	780,32
			20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,01		0,0118	3 658,94	1,4		5 122,52	80,45
			Всего по позиции	%	2		2				358,44	358,44
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				18 200,78	18 200,78
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				17 654,76	17 654,76
			Всего по позиции								9 282,40	9 282,40
178	182	УПЦ, счет-фактура № 951 от 09.02.2025 г. ООО "Терран Инженерная Компания"	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, нетермичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 16 мм	м	121,54	1	121,54	36,25	1,52		44 692,53	62 737,30
			Всего по позиции								55,10	6 696,85
			Муфта вводная ВМ 16 для металлопроката с резьбой G	шт	24	1	24				122,10	6 696,85
			Всего по позиции									2 930,40
			Заплатывание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,18	1	1,18					2 930,40
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	5,39		6,3602				547,13	3 479,86
			91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,02		0,0236				1 656,89	39,10
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,02		0,0236				751,79	17,74
			Всего по позиции									17,74
			ГЭСЧм08-02-412-02									
179	183	ГЭСЧм08-02-412-02	Слитпформа Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х15х	шт	19	1	19	98,59	1,23		3 890,54	73 820,18
			Всего по позиции								121,27	2 304,13
			Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм	шт	19	1	19	98,59	1,23		3 890,54	73 820,18
			Всего по позиции								121,27	2 304,13
			Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	1,18	1	1,18					2 304,13
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	27,76		32,7568				547,13	17 922,23
			91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,18		0,2124				1 656,89	351,92
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,18		0,2124				751,79	159,68
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,18		0,2124				638,46	135,61
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,18		0,2124				559,66	118,87
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	14,32		16,8976				32,91	555,10
180	180.1	421lpr_2020_n_75_m.a ФОТ	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,568		0,67024				6,95	4,66
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		1,239	155,63	0,95		147,85	183,19
			01.7.15.04-0011 Винты стальные с полнудругой головкой, длина 50 мм	т	0,00218		0,0025724	127 406,00	1,27		161 805,62	416,23
			08.3.07.01-0052 Проект стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3спс, размеры 50х5 мм	т	0,0515		0,06077	70 310,45	0,87		61 170,09	3 177,31
			18.5.08.09-0002 Патрубки стальные	м	2,5		2,95	272,01	1,29		350,89	1 035,13
			20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,5		0,59	944,69	1,4		1 322,57	780,32
			20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,01		0,0118	3 658,94	1,4		5 122,52	80,45
			Всего по позиции	%	2		2				358,44	358,44
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				18 200,78	18 200,78
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				17 654,76	17 654,76
			Всего по позиции								9 282,40	9 282,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	187	ФСБЛ-21.2.03.06-0081 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Провода силовой установочный с медными жилами ПВБ 1х6-450	1000 м	0,0029355	1	0,0029355	47 895,50	1,4	67 053,70		195,84
Всего по позиции												195,84
184	188	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	Пружина постоянного давления ППД №2 (16мм-32мм) КВТ 57944	шт	19	1	19	26,50				503,50
Всего по позиции												503,50
185	189	ГЭСНМ8-02-163-01	Задлепа концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2	шт	6	1	6					503,50
1-100-38 Средний разряд работы 3.8				Чел.-ч	1,1		6,6					3 611,06
01.3.01.01-0001 Бензин авиационный Б-70				т	0,0008		0,0048	116 446,72	1,18	137 409,49		659,57
01.3.01.05-0009 Парафин нефтяной твердый Т-1				т	0,00001		0,00006	81 827,20	1,63	133 378,34		8,00
01.7.06.07-0002 Ленты монтажные на пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм				10 м	0,024		0,144	37,71	1,91	72,03		10,37
189.1 421/пр_2020_п.75, пп. а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы				%	2		2					72,22
ФОТ												3 611,06
Пр/612-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах				%	97		97					3 502,73
Пр/774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах				%	51		51					1 841,64
Всего по позиции								1 617,60		9 705,59		727,62
186	190	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(4-1)-32/8 черн, 1м КВТ 59678	м	1,81	1	1,81	402,00				727,62
Всего по позиции								57,25				326,33
187	191	УПД, счет-фактура № 951 от 09.02.2026 г. ООО "Первая Инженерная Компания"	Клеевая термоусадочная трубка ЕКФ ТУТ-кн 6/1,5 черная в отрезках по 1м 10 шт ПРОХИТА ту4- Кс-б	м	5,7	1	5,7					326,33
Всего по позиции								586,07				334,06
188	192	ФСБЛ-20.2.01.05-0002 Слит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.xlsx	Гильзы кабельные медные 4 мм	100 шт	0,57	1	0,57	461,47	1,27			334,06
Всего по позиции												334,06
Всего по разделу 14 Подключение системы дымоудаления												172 205,19
Итого по акту:												1 800 092,97
В том числе:												722 860,02
Оплата труда рабочих												25 414,99
Эксплуатация машин												13 521,57
Оплата труда машинистов (ОТМ)												1 038 296,39
Материалы												215 473,94
Строительные работы												75 025,83
в том числе:												158,62
оплата труда												164,41
эксплуатация машин и механизмов												34 848,78
оплата труда машинистов (ОТМ)												69 070,24
материалы												36 186,06
накладные расходы												2 663 068,67
сметная прибыль												
Монтажные работы												
в том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Оти) материалы накладные расходы сметная прибыль оборудование инженерное оборудование Всего										647 834,19
		Всего ФОТ (справочно)										25 256,37
		Всего накладные расходы (справочно)										13 337,16
		Всего сметная прибыль (справочно)										1 003 447,61
		Компенсация НДС при УСН										638 221,07
		Всего с учетом доп. работ и затрат										334 972,27
		НДС 5%										498 324,79
		ВСЕГО по акту										498 324,79
		справочно:										736 381,59
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										707 291,31
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН										371 158,33
		Затраты труда рабочих										338 056,66
		Затраты труда машинистов										3 714 324,06
												185 746,20
												3 900 670,26
												344 031,41
												448 666,41

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-2»
Генеральный директор

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчетами проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органа местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



1300.7448375
20.9915163

А.В. Девяткин

К.Ф. Ерохинов

А.В. Бытов

Н.В. Сопникова

Е.М. Лазинг



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	31439008
по ОКТО	97420022
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	1601724
номер	24.11.2024
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	с	Очный период по
2	08.04.2026	10.02.2026	08.04.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛОР 02-01-02. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Непредвиденные расходы.

Основание: Проект 347-24Р-ЮК

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

93 537,39 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
по позиции	по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Электроснабжение пожарного оборудования													
1	1	ФСБЦ.21.1.06.10-0200 Спирит-форма Тюменская область на 3 квартал 2025 года.х1хх	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х100кВ, РЕJ-1000	1000 м	0,0867913	1	0,0867913	252 203,97	1,21	305 166,80		26 485,82	
				Объем=86,7913 / 1000				Всего по позиции					
								Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х100кВ, РЕJ-1000					
								Объем=74,46 / 1000					
								Всего по позиции					
								Всего по разделу 1 Электроснабжение пожарного оборудования					
								Итого по акту:					
								Всего прямые затраты (справочно)					
								в том числе:					
								Материалы					
								Монтажные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			материалы									73 019,04
			Компенсация НДС при УСН									16 064,19
			Всего с учетом доп. работ и затрат									89 083,23
			НДС 5%									4 454,16
			ВСЕГО по акту									93 537,39

СДАЛ:

Подписчик:

Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-2»
Генеральный директор

ПРИНЯЛ:

Заведущий:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемов подтверждаю:
Будущий специалист отдела технического контроля

Расчетами проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



А.В. Девяткин

М.П.

К.Ф. Ефимов

А.В. Бытов

Н.В. Сошникова

Е.М. Лазинг



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр612-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20% Пр774-083.0 СП Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%		%	74		74					14 523,75
4	4	ГЭСН01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприемникам		%	36		36					7 065,61
		Прказ от 04.09.2019 № 519/пр, п.7.4 Выполнение пусконаладочных и монтажных работ одной бригадой ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)										41 216,05
		2-100-06 Рабочий 6 разряда 3-200-03 Инженер III категории ФОТ		Чел.-ч	0,16	0,8	2,698					2 020,81
		Пр612-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%		Чел.-ч	0,16	0,8	2,698					1 975,90
		Пр774-083.0 СП Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%		%	74		74					3 996,71
		Всего по позиции		%	36		36					2 997,57
												1 438,82
5	5	ГЭСН01-03-002-04 Выполнение, трехфазный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А		шт	75	1	75					8 393,10
		Прказ от 04.09.2019 № 519/пр, п.7.4 Выполнение пусконаладочных и монтажных работ одной бригадой ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)										399,67
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		Чел.-ч	0,9	0,64	43,2					24 177,31
		3-100-02 Техник II категории		Чел.-ч	0,9	0,64	43,2					23 094,72
		ФОТ										47 272,03
		Пр612-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%		%	74		74					34 981,30
		Пр774-083.0 СП Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%		%	36		36					17 017,93
		Всего по позиции										99 271,28
6	6	ГЭСН01-03-002-18 Выполнение трехфазного напряжения до 1 кВ с: устройствами защитного отключения		шт	2	1	2					1 323,62
		ОП п.1.1.29 При проверке дугогасящего автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8										
		Прказ от 04.09.2019 № 519/пр, п.7.4 Выполнение пусконаладочных и монтажных работ одной бригадой ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)										
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		Чел.-ч	1,8	0,64	2,304					1 289,46
		3-100-02 Техник II категории		Чел.-ч	1,8	0,64	2,304					1 231,72
		ФОТ										534,60
		Пр612-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%		%	74		74					2 521,18
		Пр774-083.0 СП Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%		%	36		36					1 865,67
		Всего по позиции										907,62
		Всего по разделу 1										2 647,24
		Итого по акту:										161 089,20
		Всего прямые затраты (справочно)										161 089,20
		в том числе:										76 709,14
		Оплата труда рабочих										76 709,14
		Прочие затраты										161 089,20
		Пусконаладочные работы										161 089,20
		в том числе:										76 709,14
		оплата труда										56 764,77
		накладные расходы										27 615,29
		сметная прибыль										76 709,14
		Всего ФОТ (справочно)										56 764,77
		Всего накладные расходы (справочно)										27 615,29
		Всего сметная прибыль (справочно)										8 054,46
		НДС 5%										169 143,66
		ВСЕГО по акту										128 871,36
		справочно:										128 871,36
		Затраты труда рабочих										128 871,36
		ПНР "вхолостую"										32 217,84
		в том числе:										128 871,36
		Электротехнические устройства										32 217,84
		ПНР "под нагрузкой"										128 871,36
		в том числе:										32 217,84
		421/пр_2020_прим 8, п.1, гр 6		%			80					128 871,36
												32 217,84



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

02.04.2026 № 01-17-26/03303

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 1 к письму от

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 19 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
Дата, время приемки:	10.04.2026 10 часов 10 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 160П/24 от 24.11.2024
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 19

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК по СЖФ» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Акт

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 19

(Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

г. Тюмень

«10» апреля 2026 г.

Рабочая комиссия, назначенная, НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» приказом № 0116-ОД от 02.04.2026 г. составила настоящий акт о том, что члены уполномоченной рабочей комиссии:

1. Представитель ООО «УК по СЖФ» извещен надлежащим образом о времени и месте проведения комиссионной приемки выполненных работ по оказанию услуг по договору № 160П/24 от 24.11.2024 г., по указанному в уведомлении о приемке выполненных работ № 01-17-26/03303 от 02.04.2026 г. от подписи отказался по причине:

1. В ВРУ нет возможности разместить ОДПУ перенести линии.
2. Нет возможности в техническом плане.
3. Не выполнены работы по устройству под кабелем при шпуре в подвале.
4. Не выполнены работы по системе дымоудаления и пожарной сигнализации в соответствии с проектом 1-этажа электрооборудование помещений 2224-П

Председатель
рабочей комиссии:

должность

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии:

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

заместитель директора
ООО «УК по СЖФ»

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

**АКТ
УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ**

**выявленных при комиссионной приемке выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу:**

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д.19
(Ремонт внутридомовых систем электроснабжения)**

г. Тюмень

«13» апреля 2026г.

Мы нижеподписавшиеся,

Представитель, НО ФКР ТО, ведущий специалист отдела технического контроля,
Сотникова Н.В.,

Представитель ООО «Управляющая компания по содержанию жилищного
фонда», главный энергетик Губа А.П.

Представитель Подрядной организации ООО «СМУ-2» Производитель работ
Устюжанин М.А.

Составили настоящий акт, о том, что недоделки, выявленные при
комиссионной приемке выполненных работ 10.04.2026г. по капитальному ремонту
системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д.19 устранены.


- В ВРУ нет возможности разместить ОДПУ. Переместить на шины, УСТРАНЕНО Место
для ОДПУ освобождено.

- Нет светильников на техническом этаже, УСТРАНЕНО, светильники на техническом
этаже добавлены.

- Не утилизированы катушки из-под кабеля три штуки в подвале, УСТРАНЕНО,
кабельные катушки вывезены из подвала

- Не выполнены работы по системе дымоудаления и пожарной сигнализации в
соответствии с разделом 1 - электроснабжение постановления 224-п, нет
возможности устранения, ремонт или восстановление системы дымоудаления
невозможен из-за ее технического состояния.

Представитель НО ФКР ТО _____



Представитель ООО «Управляющая компания по содержанию жилищного фонда»

Представитель Подрядной организации ООО «СМУ-2» _____



После телефонного разговора с главным энергетиком ООО «УК по СЖФ» Губой А.П. Гурьянова
Н.Г. _____

