

**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома**

г. р-н. Юргинский, с. Юргинское
местонахождение

« 04 » мая 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0145-ОД от «23» апреля 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель Администрации Юргинского
муниципального округа Гомулин А.К.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Ведущий специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Дельпер В.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель Юргинское МППЖКХ
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО «Стройбыт» Курчатов В.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного
дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 ✓
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Стройбыт» ✓

наименование организации

в соответствии с договором 235П/25 от 05.11.2025 г. ✓

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Стройбыт» ✓
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

05.11.2025 ✓
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

31.08.2026 ✓
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

04.05.2026 ✓
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 ✓

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 ✓

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии

подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись

расшифровка подписи
Бисаев А. В.
расшифровка подписи
Дешнер В. А.
расшифровка подписи
АК Бунашвили
расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился
Представитель Юргинское МПЖКХ уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт» 627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, пер. Молодежный, 2, стр. 3, телефон – +7(34541) 31370

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 235П/25
	дата 05.11.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	04.05.2026	02.03.2026	04.05.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 014 542,59	1 014 542,59	1 014 542,59
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		1 014 542,59	1 014 542,59	1 014 542,59
	Итого				1 014 542,59
	Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%				-
	Всего с учетом снижения НДС 5%				1 014 542,59
	Всего с учетом снижения, в том числе НДС				50 727,13
					1 065 269,72

Сумма начисленной неустойки, руб. _____

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. _____

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Стройбыт"



_____ О.М. Буй

_____ В.Г. Курчатов

Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области»,
625048, Томенская область, город Томень, ул. Новорославская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт»,
627180, Томенская область, Угоровский район, с. Угорово, пер. Молодежный 2, стр.3, Тел.: (34541) 31370, факс: (34541) 31131
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, р-н. Юринский, с. Юринское, ул. Центральная, д. 53 (ремонт
внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, р-н. Юринский, с. Юринское, ул. Центральная, д. 53
(наименование, адрес)

Форма по ОК/Д

Код
0322005

по ОКТО

по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	04.05.2026	02.03.2026	04.05.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Основание: 029-12/25-ЗОИ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

954 680,97 руб.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	Сметная стоимость, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен			на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Демонтажные работы
Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм / Демонтаж БРУ

42/лр. 2020_прил. 10_ Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренних проводов в которых не
1-5, л.4, гр.3 обесточена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОП-1.2; ЗМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
Приказ от 14.07.2022 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и режис ОП-1.0.3; ЗМ=0.3; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3
№ 57/лр п.84 табл.3

1 ОТ(ЗТ)
1-100-42 Средний разряд работы 4.2

2 ЗМ

ОТМ(ЗТМ)

91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6

91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

чел.-ч	4.12	0.36	1.4832	0.2684	1 752.75	766.57	702.49
маш.-ч	0.37	0.36	0.1332	0.1332	102.11	93.57	
чел.-ч	0.37	0.36	0.1332	0.1332	102.11	93.57	
маш.-ч	0.37	0.36	0.1332	0.1332	102.11	93.57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,37	0,36	0,1332						
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,9	(1,2*0,3) 0,36	0,324						76,01
		4 М			(1,2*0,3)							11,69
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3	0			155,63	0,94			0,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0			174,93	1,12			
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03	0			105 278,81	1,29			195,92
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-015, муфта, суржик железный	кг	0,05	0			79,88	1,79			135 809,66
		Итого прямые затраты										142,99
1.1	42/1пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					1 386,53
		ФОТ										14,53
		Пр8/12-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					1 049,80
		Пр7/74-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					1 018,31
		Всего по позиции										535,40
2	ГЭСНМ08-03-589-02	Шиты осветительные, устанавливаемые в нише, распорными дюбелями, масса шита свыше 6 до 15 кг	шт	6	1	6						2 956,77
	Демонтаж											2 956,77
		42/1пр_2020_п.10_т.5.4_пр.3 обеспокоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2, ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 Приказ от 14.07.2022 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и реза ОЗП=0,3, ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3, МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3 № 571/пр п.84 табл.3										
		1-100-42 Средний разряд работы 4.2	Чел.-ч		0,36	6,5016						3 820,99
		2 ЗМ	Чел.-ч	3,01	(1,2*0,3)	6,5016						3 820,99
		ОТМ(Зтм)										53,03
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,01	0,36	0,0216						28,89
		4-100-080 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,01	0,36	0,0216						37,86
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	(1,2*0,3) 0,36	0,0216						16,56
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	(1,2*0,3)	0,0216						15,17
		4 М			0,36	570,67						12,33
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,048	0							0,00
		01.7.05.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,67	0			5,87	0,97			7,68
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04	0							5,69
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-015, муфта, суржик железный	кг	0,2	0			41,71	1,22			50,89
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0			79,88	1,79			142,99
		20.5.04.09-0002 Съемки типа У73М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,04	0			944,69	1,4			1 322,57
		24.3.01.01-0005 Трубка полипропиленовая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,144	0			1 991,74	1,63			3 246,54
		Итого прямые затраты						196,41	1,43			280,87
2.1	42/1пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					3 902,91
		ФОТ										63,68
		Пр8/12-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					3 849,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,01596					8,09
		91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,07	1,2	0,01596	37,32	1,69			1,01
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,07	1,2	0,01596					8,09
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										2 981,00
		Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					2 979,99
		Пр774-101.0 СЛ Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					2 711,79
		Всего по позиции										1 430,40
7		ГЭСНм08-03-575-01 Прбор или аппарат / Демонтаж автоматических выключателей	шт	72	1	72		37 490,47				7 123,19
		421нр_2020 Лип. 10. Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5. Л.4. Л.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2. ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2										
		571нр_2022 Л.84. Л.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; стр.2, стр.3 ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч				53,3952					31 380,36
		4 М	Чел.-ч	1,03	0,72 (1,2*0,6)		53,3952					31 380,36
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02	0			174,93	1,12			0,00
		Итого прямые затраты										195,92
		8.1 421нр_2020 Л.75 Л.1. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2				0,6	31 380,36
		ФОТ										523,01
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					31 380,36
		Пр774-049.3 СЛ Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					30 438,95
		Всего по позиции										16 003,98
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы										1 088,14
		Справочно										123 506,38
		затраты труда рабочих					90,0488					
		затраты труда машинистов					0,34716					
Раздел 2. Электрооборудование												
ВРУ												
8	9	ГЭСНм08-03-572-07 Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	1	1						
		421нр_2020 Лип. 10. Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5. Л.4. Л.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2. ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч				4,944					2 905,59
		2 ЗМ	Чел.-ч	4,12	1,2		4,944					2 905,59
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,888					1 129,11
		91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,37	1,2		0,444					593,74
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,37	1,2		0,444					778,22
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,37	1,2		0,444					340,36
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,37	1,2		0,444					311,91
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,9	1,2		1,08					253,38
		4 М										38,98
		Итого по разделу 2										4 137,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.11.07.0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13465, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3		0,3	155,63	0,94			43,89
		01.7.15.03.0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,06	174,93	1,12			11,76
		07.2.07.04.0007	Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката	т	0,03		0,03	105 278,81	1,29			4 074,29
		14.4.02.04.0142	Краска масляная МА-0115, мушья, срук железный	кг	0,05		0,05	79,88	1,79			142,99
			Итого прямые затраты									7,15
9	1	421нр_2020_л.75_л.	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					8 765,53
			ФОТ									48,43
		Пр812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 499,33
		Пр774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 394,35
			Всего по позиции									1 794,66
9	0	ТЛ_101_72_72033720	Щит ВРУ 1-11-10	шт	1	1	1					13 992,97
		14_17.12.2025_02_1.1										88 589,33
		Счет-фактура №62 от 26.02.2026г (п.1)										88 589,33
			Всего по позиции									88 589,33
10	11	ФСБЦ.21.03.05-0053	Провода силовой установочный с медными жилами ПВБ 1х10-450	1000 м	0,0103	1	0,0103	78 573,69	1,42			88 589,33
			Объем=(10*1,03)/1000									1 149,22
			Всего по позиции									1 149,22
11	12	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании:	шт	1	1	1					1 149,22
		421нр_2020_л.75_л.	однофазные									197,47
		1.5_л.4_г.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 1 ОТ(3Т)	чел.-ч	0,28	1,2	0,336					197,47
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,28	1,2	0,336					197,47
		2 ЗМ		чел.-ч								29,46
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч								16,05
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,01	1,2	0,012					21,03
		4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,2	0,012					9,20
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	1,2	0,012					8,43
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,012					6,85
		4 М		чел.-ч								4,66
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00003	127 406,00	1,22			4,66
			Итого прямые затраты									247,64
12	1	421нр_2020_л.75_л.	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					3,29
			ФОТ									213,52
		Пр812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					207,11
		Пр774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					108,90
			Всего по позиции									566,94
12	13	ГЭСНм08-03-589-02	Штиты осветительные, устанавливаемые в нише, распорными дюбелями, масса штита свыше 6 до 15 кг	шт	6	1	6					566,94

421нр_2020_л.75_л. Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 1.5_л.4_г.3 обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП-1.2; ЗМ=1.2 к раск.; ЗТМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	3,01	1,2	21,672					12 736,63
		2 ЗМ										176,78
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,144					96,28
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,2	0,072					128,20
		4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,2	0,072					766,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,2	0,072					55,19
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,2	0,072					50,58
		4 М										41,09
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,048		0,288					2 058,40
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	1,67		10,02	5,87	0,97			2,21
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,04		0,24					57,01
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-015, мушья, сгусток железный		кг	0,2		41,71	1,22				12,21
		20.1.02.23-0082 Перемычки гнкие, тип ПТС-50		10 шт	0,1		79,88	1,79				171,59
		20.5.04.09-0002 Сожмы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей		100 шт	0,04		944,69	1,4				793,54
		24.3.01.01-0005 Трубка полипропиленовая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм		кг	0,144		1 991,74	1,63				779,17
		Итого прямые затраты					0,864	196,41	1,43			242,67
		13.1 421/пр_2020_п.75_гл. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					15 068,09
		ФОТ										212,28
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					12 832,91
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					12 447,92
		Всего по позиции										6 544,79
13	14	ТЛ_101_72_72033720 Шит этажный на 3 квартиры ПЦ-3-2		шт	6	1	6					34 273,07
		14_17.12.2025_02_2.1										74 846,46
		Счет-фактура №62 от 26.02.2026г (п.2)										
		Всего по позиции										74 846,46
14	15	ГЭСН808-03-800-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании:	шт	18	1	18					74 846,46
		421/пр_2020_прил.10	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5.п.4.п.3 обеспечена, если это приведет к ограничению Действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	шт	18	1	18					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	0,28	1,2	6,048					3 554,41
		2 ЗМ										587,70
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,432					530,33
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,2	0,216					288,84
		4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,2	0,216					378,59
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,2	0,216					165,58
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,2	0,216					151,74
		4 М					0,216					123,26
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм		т	0,00003		0,00054	127 406,00	1,22			83,94
		Итого прямые затраты										83,94
		15.1 421/пр_2020_п.75_гл. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					4 457,52
		ФОТ										59,24
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					3 843,25
												3 727,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 960,06
		Всего по позиции										
15	16	ГЭСНМ08-03-575-01 Прибор или аппарат	шт	72	1	72					566,93	10 204,77
		421Пр_2020 Прил.10. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5_п.4_г.р.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СИП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; СИПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч	88,992		88,992						52 300,60
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,2	88,992					567,70	52 300,60
		4 М										282,12
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		1,44		174,93	1,12		195,92	282,12
		Итого прямые затраты										52 882,72
		16.1 421Пр_2020 г.75_гл. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					871,68	52 300,60
		ФОТ	%	97		97					50 731,58	52 300,60
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					26 673,31	52 300,60
		Пр/774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					26 673,31	52 300,60
		Всего по позиции										130 859,29
16	17	ФСБЛ-62.1.01.09-1124 Выключатель автоматический 2Р, 40 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	18	1	18		243,23	1,16		282,15	5 078,70
		Всего по позиции										5 078,70
17	18	ФСБЛ-62.1.01.09-1103 Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	18	1	18		103,63	1,16		120,21	5 078,70
		Всего по позиции										2 163,78
18	19	ФСБЛ-62.1.01.09-1101 Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	36	1	36		100,65	1,16		116,75	2 163,78
		Всего по позиции										4 203,00
19	20	ФСБЛ-20.5.03.00-0012 Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм	шт	4	1	4		70,56	1,4		98,78	4 203,00
		Всего по позиции										395,12
20	21	ФСБЛ-21.2.03.05-0053 Провод силовой установочный с медными жилами ПУВ 1х10-450	1000 м	0,02472	1	0,02472		78 573,69	1,42		111 574,64	2 758,13
		Объем=(24*1,03) / 1000										2 758,13
		Всего по позиции										2 758,13
21	22	ФСБЛ-21.2.03.05-0051 Провод силовой установочный с медными жилами ПУВ 1х8-450	1000 м	0,00618	1	0,00618		47 895,50	1,42		68 011,61	2 758,13
		Объем=(6*1,03) / 1000										420,31
		Всего по позиции										420,31
		Сварочный пост										420,31
22	23	ГЭСНМ08-03-573-04 Шкаф (группы) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1						1 452,79
		421Пр_2020 Прил.10. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5_п.4_г.р.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СИП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; СИПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч	2,472		2,472					587,70	1 452,79
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06	1,2	2,472					1 452,79	1 452,79
		2 ЗМ										226,39
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,372		0,372		10,23	1,55		15,96	3,62
		91.04.01-041 Молодки буровые при работе от передаточных компрессорных установок	чел.-ч	0,19	1,2	0,228					126,20	55,19
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,06	1,2	0,072					702,49	50,58
		4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06	1,2	0,072					41,09	41,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,06	1,2	0,072						
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,2	0,072						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.17.04.233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,61	1,2	0,732					26,42
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин		маш.-ч	0,19	1,2	0,228					94,39
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,19	1,2	0,228					570,67
		4 М										130,11
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0,1		0,1	155,63	0,94			146,29
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,1		0,1	174,93	1,12			195,92
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, срок хранения		кг	0,02		0,02	79,88	1,79			142,99
		Итого прямые затраты										2,86
23.1	421пр_2020_л.75_пт	Вспомогательные материальные ресурсы		%	2		2					2 017,47
		ФОТ										24,21
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 679,18
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 628,80
		Всего по позиции										856,38
23	ФСБЦ-20.4.04.02-0022	Цит распределительный навесной ШРН-12, IP31, размеры 220х300х120 мм		шт	1	1	1	834,70	1,4			4 526,86
		Всего по позиции										1 168,58
24	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат		шт	1	1	1					1 168,58
	421пр_2020_прип.10.	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, vicinity объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5_л.4_пр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		чел.-ч			1,236					726,40
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	1,03	1,2	1,236					587,70
		4 М										726,40
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02		0,02	174,93	1,12			3,92
		Итого прямые затраты										195,92
25.1	421пр_2020_л.75_пт	Вспомогательные материальные ресурсы		%	2		2					730,32
		ФОТ										12,11
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					726,40
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					704,61
		Всего по позиции										370,46
25	ФСБЦ-52.1.05.03-1641	Устройство защитного отключения ЗР, 25 А, 30 мА		шт	1	1	1	807,27	1,14			1 817,50
		Всего по позиции										920,29
26	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке		100 шт	0,01	1	0,01					920,29
		Объем=1 / 100										
	421пр_2020_прип.10.	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, vicinity объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5_л.4_пр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		чел.-ч			0,41472					243,73
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	34,56	1,2	0,41472					587,70
		2 ЗМ										243,73
		ОТМ(Зтм)		чел.-ч								0,80
		91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03	1,2	0,00036					1 752,75
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,2	0,00036					0,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,00024					0,28
												0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 OTM(3Tm) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,2	0,00024					0,14
		4 M										
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,132		0,02132					1,98
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	9,17		0,0917	5,87	0,97			0,16
		01.7.15.07-0014 Дробели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,22			0,52
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,22			0,42
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,22			0,36
		Итого прямые затраты										246,93
		27.1 421лр_2020_л.75_лп. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					4,06
		ФОТ										
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					244,15
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					236,83
		Всего по позиции										124,52
		27	ФСБЦ-20.4.03.05-1022 Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20	шт	1	1	1	306,02	1,23			612,34
		Всего по позиции										376,40
		Светильники										376,40
		28	ГЭСНм08-03-609-04	100 шт	0,31	1	0,31					
		Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)										
		Объем=(16*12*3)/100										
		421лр_2020_лп.10. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не										
		15_л.4_лр.3 обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СЭП=1,2, ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			8,74944					4 985,50
		2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,14	1,2	0,05208					22,18
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	23,38	1,2	8,69736					4 963,32
		2 ЗМ										23,52
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,03348					19,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09	1,2	0,03348					23,52
		4-100-040 OTM(3Tm) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09	1,2	0,03348					19,11
		4 M										
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,616		0,19096					221,63
		01.7.15.07-0082 Дробель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	3,03		0,9393	178,64	1,22			1,47
		01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм		шт	0,75		0,2325	53,58	1,24			204,71
		Итого прямые затраты										15,45
		29.1 421лр_2020_л.75_лп. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					5 249,76
		ФОТ										83,09
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					5 004,61
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					4 854,47
		Всего по позиции										2 552,35
		Всего по позиции										12 739,67
		41 095,71										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Справочно									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									90 981,54
			оборудование, отсутствующее в ФРСН									88 589,33
			затраты труда рабочих									
			затраты труда машинистов				135,24336					
							1,89468					
Раздел 3. Материалы, кабели и провода												
Засемление												
34	35	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,01125	1	0,01125					
		Объем=(7,5*0,3*0,5) / 100										
		421/пр. 2020, прил. 10, т.5, л.4, п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренних проводов в которых не предусмотрено, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		421/пр. 2020, л.58, п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 1 ОТ(3Т)	чел.-ч			2,39085					1 109,83
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	154	1,38 (1,2*1,15)	2,39085		464,20			1 109,83
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										1 109,83
		Приб/12-001,2-1, НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1					1 109,83
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 л.25										888,97
		Приб/74-001,2, Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным способом № 774/пр от 11.12.2020 л.16		%	40	0,85	34					377,34
		Итого по позиции										
35	36	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,01125	1	0,01125			211 212,44		2 376,14
		Объем=(7,5*0,3*0,5) / 100										
		421/пр. 2020, прил. 10, т.5, л.4, п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренних проводов в которых не предусмотрено, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		421/пр. 2020, л.58, п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,3739625					611,45
		1-100-15 Средний разряд работы 1,5		чел.-ч	88,5	1,38 (1,2*1,15)	1,3739625		445,03			611,45
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										611,45
		Приб/12-001,2-1, НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1					611,45
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 л.25										489,77
		Приб/74-001,2, Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным способом № 774/пр от 11.12.2020 л.16		%	40	0,85	34					207,89
		Итого по позиции										
36	37	ГЭСН08-02-471-01	Засемление вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт	0,4	1	0,4			116 365,33		1 309,11
		Объем=4 / 10										
		421/пр. 2020, прил. 10, т.5, л.4, п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренних проводов в которых не предусмотрено, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч			4,4496					2 482,39
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	9,27	1,2	4,4496		557,89			2 482,39
		2 ЗМ										226,50
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,1632					109,12
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,17	1,2	0,0816		1 752,75			143,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,17	1,2	0,0816					62,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,17	1,2	0,0816					57,32
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,17	1,2	0,0816					46,57
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	1,51	1,2	0,7248					26,16
		4 М										956,90
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0,65		0,26	155,63	0,94		146,29	36,04
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2		кг	2		0,8	911,56	1,26		1148,57	918,86
		Итого прямые затраты										
	37.1	421/пр_2020_п.75_п.в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3774,91
		ФОТ										41,37
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					2591,51
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					2513,76
		Всего по позиции										1321,67
37	38	ФСБУ-08.3.08.02-0058 Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полки 35-56 мм, толщина полки 2-5 мм	т	0,0377	1		0,0377				19129,28	7651,71
		Объем=3,77*10/1000									46946,14	1769,87
		Всего по позиции										
38	39	ГЭСН-08-02-472-02	Землеутиль горизонтальный из стали: полноразмер сечением 160 мм2	100 м	0,14	1	0,14					1769,87
		Объем=14/100										
		421/пр_2020_прил.10. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 1-5_п.4_пр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОП-1.2; 3М=1.2; к раск.; 3ТМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2	Чел.-ч									1349,65
		1-100-38 Средний разряд работ 3.8	Чел.-ч	14,4	1,2		2,4192				557,89	1349,65
		2 3М	Чел.-ч									98,86
		ОТМ(3тм)	Чел.-ч				0,0672					44,93
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,2	1,2		0,0336				1752,75	58,89
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,2	1,2		0,0336				768,57	25,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,2	1,2		0,0336				702,49	23,60
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,2	1,2		0,0336				570,67	19,17
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	2,7	1,2		0,4536				36,09	16,37
		4 М										613,39
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,9			0,126	155,63	0,94		146,29	18,43
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	3,7			0,518	911,56	1,26		1148,57	594,96
		Итого прямые затраты										
	38.1	421/пр_2020_п.75_п.в	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2106,83
		ФОТ										22,49
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					1394,58
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					1352,74
		Всего по позиции										711,24
												29952,14
												4193,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	40	ФСБЦ-08.3.07.01-00-42	Прокат стальной горячекатаный поперсовой, марки стали Ст3сп, Ст3сп, размеры 40х4 мм Объем=1,28*14/1000	Т	0,01764	1	0,01764	67 961,14	0,82		55 728,13	963,04
		Всего по позиции										
40	41	ГЭСНм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Объем=10 / 100	100 м	0,1	1	0,1					963,04
		421лр_2020_прил.10_Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5, л.4, гр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СИП=1,2; ЗМ=1,2; к раск.; СИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	32,16	1,2	3,8592				557,89	2 153,01
		2 ЗМ		Чел.-ч								2 153,01
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч	0,03	1,2	0,0072			1 752,75		8,84
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,03	1,2	0,0036					6,31
		4-100-080	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,03	1,2	0,0036			786,57		2,76
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,03	1,2	0,0036			702,49		2,53
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03	1,2	0,0036			570,67		2,05
		4 М										20,10
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	6,656		0,6656			7,86		5,11
		01.7.15.07-0014	Дробели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		0,204	41,71	1,22	50,89		10,38
		01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		0,204	18,54	1,22	22,62		4,61
		Итого прямые затраты										
41.1	421лр_2020_л.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					2 186,76
		ФОТ										35,88
		Пр812-049-3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 157,82
		Пр774-049-3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 093,09
		Всего по позиции										
41	42	ФСБЦ-21.2.03.05-0053	Провод силовой установочный с медными жилами ПУВ 1х10-450	1000 м	0,0103	1	0,0103	78 573,69	1,42		54 162,20	5 416,22
		Объем=(10*1,03) / 1000										
		Всего по позиции										
		Кабельные линии										
42	43	ГЭСНм08-02-409-02	Труба винтипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,38	1	0,38					1 149,22
		Объем=38 / 100										
		421лр_2020_прил.10_Прокладка работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5, л.4, гр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СИП=1,2; ЗМ=1,2; к раск.; СИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	27,52	1,2	12,54912				557,89	7 001,03
		2 ЗМ		Чел.-ч								7 001,03
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч	0,26	1,2	0,23712			1 752,75		326,65
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,26	1,2	0,11856					158,54
		4-100-080	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,26	1,2	0,11856			786,57		207,81
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,26	1,2	0,11856			702,49		90,88
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,26	1,2	0,11856			570,67		83,29
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	2,16	1,2	0,98496					35,55
		4 М										
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,8912		0,338656					104,87
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4-5 мм		кг	0,96		0,3648					2,60
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к		кг	0,4		0,152					53,37
		Итого прямые затраты						160,07	2,01		321,74	48,90
		43.1 42/1пр_2020_г.75_мл. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					7 591,09
		ФОТ										116,68
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					7 159,57
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					6 944,78
		Всего по позиции										3 651,38
43		ФСБЦ.24.3.01.03-0016 Трубы гладкие жесткие, ленточные, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм	М	38,76	1	38,76	83,28	1			48 168,24	18 303,93
		Объем=38*1,02									83,28	3 227,93
		Всего по позиции										
44		ФСБЦ.20.2.09-05-0005 Муфты соединительные «труба-труба» для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65	10 шт	1,9	1	1,9	3 966,14	1,63			6 464,81	3 227,93
		Объем=19 / 10										12 283,14
		Всего по позиции										
45		ГЭСН.008-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,22	1	1,22						12 283,14
		Объем=122 / 100										
		42/1пр_2020_прил.10. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 1-5, Л.4, гр.3 обесценена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СОП=1,2, ЗМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2, ГЗ=1,2, ТЗМ=1,2		Чел.-ч	27,87456							15 550,94
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	19,04	1,2	27,87456				557,89	15 550,94
		2 ЗМ										437,63
		ОТМ(ЗТМ)										176,19
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Чел.-ч	0,09	1,2	0,13176				1 752,75	230,94
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,09	1,2	0,13176				766,57	101,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,09	1,2	0,13176				702,49	92,56
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,09	1,2	0,13176				570,67	75,19
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	2,16	1,2	3,16224				36,09	114,13
		4 М										255,63
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,6192		0,755424				7,68	5,80
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4-5 мм		кг	0,96		1,1712				156,63	171,33
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к		кг	0,2		0,244				160,07	78,50
		Итого прямые затраты									321,74	16 420,39
		46.1 42/1пр_2020_г.75_мл. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					259,18
		ФОТ										15 727,13
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					15 255,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					
		Всего по позиции										8 020,84
46	47	ФСБЦ.24.3.01.03-0012 Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	М	124,44	1	124,44	22,43	1				32 750,60 39 955,73 2 791,19
		Объем=122*1,02										
		Всего по позиции										
47	48	ФСБЦ.24.3.01.02-1008 Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 20 мм	шт	61	1	61	4,30	1,1				2 791,19 288,53
		Всего по позиции										
48	49	ГЭСНм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,341	1	0,341						288,53
		Объем=(10,1+24) / 100										
		421пр_2020_прил_10_Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 15, г.4, гр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СЗП=1,2, СМ=1,2 к раск., ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 1 ОТ(3Т)										3 361,01 3,80 506,79 2 229,32 1 127,89 2,87 2,34 2,87 570,67 69,40 11,58 57,82
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02	1,2	0,008184						
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75	1,2	4,3989						
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83	1,2	1,976436						
		2 ЗМ										
		ОТМ(3ТМ)	чел.-ч			0,004092						
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,004092						
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,004092						
		4 М										
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42		1,50722						
		01.7.15.07-0152 Любери пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм	100 шт	2,09		0,71289	52,34	1,55				
		Итого прямые затраты										
		49.1 421пр_2020_п.75_п. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2						3 435,62
		а ФОТ										56,02
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						3 363,35
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						3 282,45
		Всего по позиции										1 715,31
49	50	ФСБЦ.24.3.01.02-0026 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм	М	10,302	1	10,302	55,96	1				24 836,95 8 469,40 55,96
		Объем=10,1*1,02										
		Всего по позиции										
50	51	ФСБЦ.20.2.05.02-1078 Скобы металлические для кабеля диаметром 48-50 мм	100 шт	0,96	1	0,96	594,83	1,4				576,50 832,76 799,45
		Объем=96 / 100										
		Всего по позиции										
51	52	ФСБЦ.24.3.01.02-0001 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протектор, номинальный диаметр 20 мм	М	24,48	1	24,48	12,11	1				799,45 12,11 296,45
		Объем=24*1,02										
		Всего по позиции										
52	53	ФСБЦ.20.2.05.02-1066 Скобы металлические для кабеля диаметром 16-17 мм	100 шт	3,05	1	3,05	171,05	1,4				296,45 730,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Объем=305 / 100										
			Всего по позиции										
53	54	ФСБЛ.20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	1,2	1	1,2	351,98	1,23	432,94			730,38
			Объем=12 / 10										
			Всего по позиции										
54	55	ГЭСНМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,6	1	1,6						519,53
			Объем=160 / 100										
			421пр_2020, прил. 10, Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5_л.4_пр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СЭП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч	5,39	1,2	10,3488						5773,49
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
			2 ЗМ										
			ОТМ(3ТМ)	чел.-ч	0,02	1,2	0,0384						5773,49
			91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,0384						94,29
			4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,2	0,0384						51,35
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,0384						67,31
			4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,2	0,0384						1752,75
			4 М										
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	13,33		21,328	5,87	0,97	5,69	121,36		
			01.7.07.20-0002 Галк молотый, сорт I	т	0,006		0,00096	43 821,53	1,62	70 990,88	68,15		
			14.4.02.04-0142 Краска масляная ММ-0115, муфта, сурж железный	кг	0,02		0,032	79,88	1,79	142,99	4,58		
			20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,08	696,63	1,24	863,82	69,11		
			20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,01962	1 610,33	1,63	2 624,84	51,24		
			Итого прямые затраты										
			55.1 421пр_2020, л.75, лп. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2						6 233,57
			ФОТ										
			Пр812-048.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах	%	97		97						96,22
			Пр774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах	%	51		51						5 824,84
			Всего по позиции										5 650,09
			Всего по позиции										2 970,67
			Всего по позиции										14 950,55
55	56	ГЭСНМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,481	1	0,481						9 344,09
			Объем=48,1 / 100										
			421пр_2020, прил. 10, Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5_л.4_пр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СЭП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч	1,83	1,2	1,056276						589,29
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
			2 ЗМ										
			ОТМ(3ТМ)	чел.-ч	0,01	1,2	0,011544						589,29
			91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,005772						14,17
			4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,2	0,005772						7,71
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,005772						10,12
			4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,005772						4,42
			4 М										4,05
			Всего по позиции										570,67
			Всего по позиции										3,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	13,33		6,41173	5,87	0,97			73,75 36,48
		01.7.07.20-0002	Тарак хлопчатый, сорт I	Т	0,0006		0,0002866	43 821,53	1,62			20,49
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сурж железный	кг	0,02		0,00862	79,88	1,79			1,38
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,0058682	1 610,33	1,63			15,40
		Итого прямые затраты										
		56.1 421лр_2020_л.75_лп.	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					684,92
		ФОТ										
		лр812-049-3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					597,00
		лр774-049-3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					579,09
		Всего по позиции										
56	57	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого ортогонального или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,04	1	0,04				3 281,29	1 578,30
		Объем=4 / 100										
		421лр_2020_лрп.10_т.5_л.4_лр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренних проводов в которых не предусмотрено, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	Чел.-ч			0,30192					168,44
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	6,29	1,2	0,30192				557,89	168,44
		2 ЗМ		Чел.-ч								3,53
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,00288				1 752,75	2,52
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,03	1,2	0,00144				766,57	1,10
		4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,03	1,2	0,00144				702,49	1,01
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,03	1,2	0,00144				570,67	0,82
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03	1,2	0,00144					14,08
		4 М		М	26,67		1,0668	5,87	0,97		5,69	6,07
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	Т	0,00105		0,000042	43 821,53	1,62		70 990,88	2,98
		01.7.07.20-0002	Тарак хлопчатый, сорт I	кг	0,02		0,0008	79,88	1,79		142,99	0,11
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сурж железный	100 шт	0,05		0,002	1 239,94	1,24		1 537,53	3,08
		20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,000488	2 316,78	1,63		3 776,35	1,84
		Итого прямые затраты										
		57.1 421лр_2020_л.75_лп.	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					187,97
		ФОТ										
		лр812-049-3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					170,36
		лр774-049-3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					165,25
		Всего по позиции										
57	58	ГЭСНм08-02-403-03	Прокладка групповой в защитной оболочке или кабель трек-паттижных: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,165	1	0,165				11 072,75	442,91
		Объем=16,5 / 100										
		421лр_2020_лрп.10_т.5_л.4_лр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренних проводов в которых не предусмотрено, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	Чел.-ч			3,267					1 822,63
		1 ОТ(37)		Чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	16,5	1,2	3,287				557,89	1 822,63
		2 ЗМ		чел.-ч								9,72
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,02	1,2	0,00396				1 752,75	5,30
		91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02							6,94
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,2	0,00396				766,57	3,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,2	0,00396				702,49	2,78
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,2	0,00396				570,67	2,26
		4 М										51,01
		03.1.01-01-0002 Глис строительный Г-3		т	0,01		0,00165	4 338,27	1,56		6 767,70	11,17
		14.4.02-04-0142 Краска масляная МА-0115, мушкет, срик железный		кг	0,3		0,0465	79,88	1,79		142,99	7,08
		21.2.03-02-1200 Трубы из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, вышший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм		кг	0,53		0,08745	374,60	1		374,60	32,76
		Итого прямые затраты			2		2					1 888,66
		58.1 421/лр_2020_л.75_лп. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%								30,38
		ФОТ		%								1 827,93
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 773,09
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					932,24
		Всего по позиции									28 026,48	4 624,37
58	59	ГЭСН08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	0,7	1	0,7					
		Объем=70 / 100										
		421/лр_2020_лп.10. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутреннего провода в которых не т.5.1.4_Пр3 обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2; к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2		чел.-ч	12,096							6 748,24
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	14,4	1,2	12,096				557,89	6 748,24
		2 ЗМ		чел.-ч								412,48
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,2	1,2	0,168				1 752,75	224,65
		91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2							294,46
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,2	0,168				766,57	128,78
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,2	0,168				702,49	118,02
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,2	0,168				570,67	95,87
		4 М									801,30	
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электроконтактных и ремонтных работ, цвет: черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	33,33		23,331	5,87	0,97		5,69	132,75
		01.7.07-20-0002 Тарак молотый, сорт I		т	0,00137		0,000959	43 821,53	1,62		70 990,88	68,08
		14.4.02-04-0142 Краска масляная МА-0115, мушкет, срик железный		кг	0,02		0,014	79,88	1,79		142,99	2,00
		20.2.01-05-0011 Гильзы кабельные медные 120 мм		шт	0,05		0,035	11 574,95	1,24		14 352,94	502,35
		20.2.02-01-0016 Втулки полипропиленовые, диаметр 69 мм		шт	0,0122		0,00854	6 904,76	1,63		11 254,76	98,12
		Итого прямые затраты			2		2					8 186,67
		59.1 421/лр_2020_л.75_лп. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%								112,47
		ФОТ		%								6 972,89
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					6 763,70
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					3 556,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
59	60	ФСБЛ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВБГнг(А)-LS 5х1,5ок(П, РЕ)-660	1000 м	0,229092	1	0,229092	47 048,63	1,17			18 619,01
Объем=(224,6*1,02) / 1000				55 046,90								
Всего по позиции												
60	61	ФСБЛ-21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВБГнг(А)-LS 5х4ок(П, РЕ)-660	1000 м	0,00408	1	0,00408	112 461,76	1,17			12 610,80
Объем=(4*1,02) / 1000				131 580,26								
Всего по позиции												
61	62	ФСБЛ-21.1.06.09-0180	Кабель силовой с медными жилами ВБГнг(А)-LS 5х16жк-660	1000 м	0,0714	1	0,0714	692 466,02	1,17			536,85
Объем=(70*1,02) / 1000				810 185,24								
Всего по позиции												
62	63	ФСБЛ-20.5.02.06-0035	Коробки разветвительные У-196	10 шт	1,2	1	1,2	69,35	1,23			57 847,23
Объем=12 / 10				85,30								
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода				102,36								
Справочно				224 403,15								
затраты труда рабочих				88,3700085								
затраты труда машинистов				1,177476								
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												
Всего по позиции												
Итого по разделу 3 Материалы, кабели и провода												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	66	ГЭСНр66-01-002-02	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100	0,03	1	0,03					
Объем=3 / 100												
421/пр. 2020. прп. 10. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренних проводов в которых не т.5, л.4, гр.3 обеспокоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Проект 029-12/25- топшина в 2 кирпича ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ЗОМ, лист 3 ЗОМ.С												
1 ОТ(37)				чел.-ч			0,57024					288,99
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				чел.-ч	5,28	3,6 (1,2*3)	0,57024				506,79	288,99
4 М												0,53
01.7.03.04-001 Электроэнергия				кВт-ч	0,76	3	0,0694				7,68	0,53
Итого прямые затраты												289,52
ФОТ												288,99
Пр812-103-0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы				%	92		92				265,87	127,16
Пр774-103.0 СЛ Прочие ремонтно-строительные работы				%	44		44					682,55
Всего по позиции												22 751,67
66	67	ГЭСНр66-01-033-01	Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер стороны отверстия: до 150 мм	100 шт	0,06	1	0,06					
Объем=6 / 100												
421/пр. 2020. прп. 10. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренних проводов в которых не т.5, л.4, гр.3 обеспокоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ(37)												
1-100-28 Средний разряд работы 2,8				чел.-ч	73,39	1,2	5,28408				498,27	2 632,90
2 ЗМ												737,40
ОТм(37м)				чел.-ч			1,74528				1 001,76	995,98
91.06.05-056 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т				маш.-ч	0,07	1,2	0,00504	807,87	1,24			5,05
4-100-040 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,07	1,2	0,00504				570,67	2,88
91.18.01-007 Компрессоры винтовые передающие с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин				маш.-ч	24,17	1,2	1,74024				414,01	720,48
4-100-040 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	24,17	1,2	1,74024				570,67	993,10
91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров				маш.-ч	46,53	1,2	3,47976				3,41	11,87
Итого прямые затраты												4 366,28
ФОТ												3 628,88
Пр812-103-0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы				%	92		92				3 338,57	1 596,71
Пр774-103.0 СЛ Прочие ремонтно-строительные работы				%	44		44					9 301,56
Всего по позиции												155 026,00
67	68	ГЭСНр66-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 50 до 100 см2	100 м	0,12	1	0,12					
Объем=12 / 100												
421/пр. 2020. прп. 10. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренних проводов в которых не т.5, л.4, гр.3 обеспокоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 1 ОТ(37)												
1-100-36 Средний разряд работы 3,6				чел.-ч	42	1,2	6,048				545,11	3 296,83
2 ЗМ												333,19
91.18.01-508 Компрессоры винтовые передающие с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин				маш.-ч	12,01	1,2	1,72944	115,43	1,61		185,84	321,40
91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров				маш.-ч	24,02	1,2	3,45888				3,41	11,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												
ФОТ												3 630,02
Пр6/12-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	103		103					3 296,83
Пр7/74-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	59		59					3 395,73
Всего по позиции												1 945,13
68	71	ГЭСН08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,18	1	0,18				74 757,33	8 970,88
Объем=18 / 100												
42/1пр_2020_прп.10_ Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не т.5.л.4.пр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП-1.2; 3М=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2												
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	37,92	1,2	8,19072				557,89	4 569,52
2 3М												4 569,52
ОТМ(3тм)				чел.-ч	0,73	1,2	0,15768				1 752,75	427,21
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,73	1,2	0,15768				276,37	210,85
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,73	1,2	0,15768				766,57	120,87
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,73	1,2	0,15768				702,49	110,77
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,73	1,2	0,15768				570,67	89,98
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	5,14	1,2	1,11024				36,09	40,07
4 М												462,74
01.7.06.11-0021 Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4П, антикоррозионностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм				кг	0,034		0,00612	911,59	1,89		1 722,91	10,54
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ Т345, З42А, диаметр 4-5 мм				кг	1,05		0,189	155,63	0,94		146,29	27,65
01.7.15.07-0014 Дробели распырные полипропиленовые				100 шт	0,82		0,1476	41,71	1,22		50,89	7,51
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный				кг	3,9		0,702	79,88	1,79		142,99	100,38
20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50				10 шт	0,8		0,144	944,89	1,4		1 322,57	190,45
22.2.02.11-0051 Гайки установочные зажимные				100 шт	0,65		0,117	884,19	1,22		1 078,71	126,21
Итого прямые затраты												5 670,32
71.1 42/1пр_2020_л.75_лп. Всколотательные ненормируемые материальные ресурсы				%	2		2					76,16
ФОТ												4 780,37
Пр6/12-048.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97					4 636,96
Пр7/74-048.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51					2 437,99
Всего по позиции											71 230,17	12 821,43
69	72	ФСБЦ.23.06.04-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	18	1	18	261,65	0,96		251,18	4 521,24
Всего по позиции												4 521,24
70	73	ГЭСН46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1	0,1					4 521,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			6,6192					3 185,36
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4		Чел.-ч	55,16	1,2	6,6192					3 185,36
		2 ЗМ										481,23
		ОТ(3Тм)		Чел.-ч			0,0288					20,80
		91.06.03-060 Лебедки электрические тросовым усилием до 5,79 кН (0,59 Т)		Маш.-ч	0,44	1,2	0,0528	6,62	1,62			16,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,24	1,2	0,0288					0,57
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,24	1,2	0,0288					20,23
		4 М										16,44
		01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,0032		0,00032	35,71	1,9			485,71
		03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная кованная, сорт I		Т	0,0011		0,00011	5 275,05	1,76			0,02
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		Т	0,0005		0,00005	88 783,86	1,02			1,02
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		Т	0,0096		0,00096	60 258,20	1,02			4,53
		08.4.03.03-0032 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм		Т	0,07		0,007	64 493,00	0,74			58,39
		11.1.03.06-0075 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III		МЗ	0,09		0,009	5 764,42	1,69			334,07
		6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III										87,68
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										3 708,31
		Пр8/12-040-1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					3 201,80
		Пр7/74-040-1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					3 297,85
		Всего по позиции										1 889,06
71	74	ГЭСН861-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,1	1	0,1					88 952,20
		Объем=10 / 100										8 895,22
		42/1пр_2020 прил. 10, Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 15, Л4, Лр.3 обеспечена, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		Чел.-ч			27,192					14 301,63
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			27,192					14 301,63
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	226,6	1,2	27,192					91,28
		2 ЗМ										109,23
		ОТ(3Тм)		Чел.-ч			0,2004					86,21
		91.06.05-060 Поперечки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1	1,2	0,12					525,95
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1	1,2	0,12					68,48
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,67	1,2	0,0804	37,32	1,69			5,07
		4-100-030 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67	1,2	0,0804					40,75
		4 М										1 136,78
		01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	0,35		0,035	35,71	1,9			2,37
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		МЗ	2,2		0,22	3 392,36	1,52			1 134,41
		Итого прямые затраты										15 638,92
		ФОТ										14 410,86
		Пр8/12-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					12 825,67
		Пр/74-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					6 340,78
		Всего по позиции										348 053,70
												34 805,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	75	ФСБЦ-04.3.01.07-0025	Расвор штукатурный, известковый, М100	м3	-0,22	1	-0,22	3 392,36	1,52		5 156,39	-1 134,41
Всего по позиции												
73	76	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Расвор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,324	1	0,324	3 659,62	1,52		5 562,62	1 802,29
Объем=0,3*1*0,5*1												
Всего по позиции												
74	77	ГЭСН26-02-026-01	Заделка кабельных проходов двухкомпонентным силиконовым герметиком высокой плотности, предел огнестойкости до 180 минут	м3	0,00264	1	0,00264					1 802,29
421лр_2020_прил.10_												
т.3.п.4_гр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			0,8489923					
1-100-34 Средний разряд работы 3,4				чел.-ч	267,99	1,2	0,8489923				532,34	451,95
2 ЗМ				чел.-ч								451,95
ОТм(ЗТм)				чел.-ч			0,0043085				3,03	2,46
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	1,36	1,2	0,0043085				702,49	3,03
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	1,36	1,2	0,0043085				570,67	2,46
4 М												332,08
01.7.15.01-0038 Анкеры забивные распорные из нержавеющей стали, диаметр М6, длина 30 мм				100 шт	3,25		0,00858	18 020,26	1,55	27 931,40	239,65	8,68
11.2.11.04-0036 Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/III, шлифованная, толщина 6-8 мм				м3	0,0679		0,0001793	64 561,12	0,75	48 420,84	1 666,24	83,75
14.5.01.01-0021 Герметик противопожарный аэриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл				шт	19,04		0,0502656	1 332,99	1,25			
Итого прямые затраты												
ФОТ												789,52
Пр812-020-0-1, НР Теплоизоляционные работы				%	97	0,9	87,3				454,41	396,70
Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25												
Пр774-020.0, Приказ СП Теплоизоляционные работы № 774/лр от 11.12.2020 п.16				%	55	0,85	46,75				212,44	
Всего по позиции								478,28	1,25	529 795,45	597,85	1 398,66
75	78	ФСБЦ-14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	3	1	3					1 793,55
Всего по позиции												1 793,55
76	79	ГЭСН15-04-005-01	Окраска поливинилхлоридными водозмульсионными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,1	1	0,1					1 793,55
Объем=10 / 100												
421лр_2020_прил.10_												
т.5.п.4_гр.3 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
421лр_2020_п.15, ТЗМ=1,25												
6 ТЗ=1,5, ТЗМ=1,25				чел.-ч			1,9044				1 013,79	8,52
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч	13,8	1,38	1,9044				532,34	1 013,79
1-100-34 Средний разряд работы 3,4				чел.-ч								
2 ЗМ				чел.-ч								
ОТм(ЗТм)				чел.-ч			0,0135				7,61	0,09
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м				маш.-ч	0,01	1,5	0,0015	37,32	1,09	63,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-030 ОТМ(Зм)	Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,5	0,0015					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,08	(1,2*1,25) 1,5	0,012				506,79	0,76
		4-100-040 ОТМ(Зм)	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,08	(1,2*1,25) 1,5	0,012				702,49	8,43
		4 М									570,67	6,85
		01.7.17.11-0011	Широкá шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3		0,03	531,44	1,62		890,93	47,66
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01	56,11	1,57		88,09	25,83
		14.5.11.01-0001	Шпателька клеевая	т	0,005		0,0005	25 237,94	1,66		41 894,98	0,88
		Итого прямые затраты									20,95	
		ФОТ									1 077,58	
		Пр812-015-0-1, НР	Отделочные работы								1 021,40	
		Приказ № 812/пр от		%	100	0,9	90				919,26	
		21.12.2020 п.25										
		Пр774-015.0, Приказ	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
		№ 774/пр от										
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										425,41
77	80	ФСБЛ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0052	1	0,0052	52 265,82	1,84		24 222,50	2 422,25
		Итого по позиции									96 169,11	500,08
		Итого по разделу 4 Строительные работы										500,08
		Справочно										89 090,80
		затраты труда рабочих										
		затраты труда машинистов										
		Итого по акту:										58,4354923
		Всего прямые затраты (справочно)										2,3076485
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										447 055,43
		Эксплуатация машин										208 356,95
		Оплата труда машинистов (Отм)										5 843,11
		Материалы										3 596,79
		Строительные работы										229 258,64
		в том числе:										112 483,52
		оплата труда										41 388,30
		эксплуатация машин и механизмов										1 196,59
		оплата труда машинистов (Отм)										1 150,76
		Материалы										9 485,87
		накладные расходы										39 113,29
		сметная прибыль										20 158,71
		Монтажные работы										644 567,53
		в том числе:										
		оплата труда										166 968,65
		эксплуатация машин и механизмов										4 646,52
		оплата труда машинистов (Отм)										2 445,97
		Материалы										219 772,77
		накладные расходы										164 332,16
		сметная прибыль										86 401,46
		Оборудование										88 589,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего									845 650,38
			Всего ФОТ (справочно)									211 953,68
			Всего накладные расходы (справочно)									203 445,45
			Всего сметная прибыль (справочно)									106 560,17
			Компенсация НДС при УСН (МАТ+ОБ) 0,2									63 569,59
			Всего									909 219,97
			НДС 5%									45 461,00
			ВСЕГО по акту									954 680,97
			Затраты труда рабочих									90 981,54
			Затраты труда машинистов									88 589,33
			Справочно									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
			оборудование, отсутствующее в ФРСН									
			затраты труда рабочих									
			затраты труда машинистов									

СДАЛ:

Подразчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт»

М.П.

В.П. Кудряков

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области»

М.П.

К.Ф. Едочкимов

Начальник отдела технического контроля

А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

В.А. Дельпер

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:

Специалист сметного отдела

Н.И. Кузнецова

Представитель органов местного самоуправления:
Заместитель главы Юргинского муниципального округа

А.К. Гомулин

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



3720956608
5,7289645

Заказчик
Наименование организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625046, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новорославская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт»,
627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, пер. Молодежный 2, стр.3, Тел.: (34541) 31370, факс: (34541) 31131
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Юринский, с. Юринское, ул. Центральная, д. 53 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
(наименование, адрес)

Объект
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Юринский, с. Юринское, ул. Центральная, д. 53
(наименование)

Форма по ОКПД	Код
	0322005

по ОКПО	
---------	--

по ОКПО	
---------	--

Вид деятельности по ОКДП	
номер	2351725
дата	05.11.2025

Вид операции	
--------------	--

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	04.05.2026	с	по
		02.03.2026	04.05.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Пусконаладочные работы
Основание: 029-12/25-ЗОМ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
91 470,09 руб.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 1 ГЭСН01-11-011- Проверка наличия цепи между заземляемыми и заземляющими элементами
01 измерений 100 0,07 1 0,07

Объем=7 / 100												
1 ОТ(37)												
2-100-06 Рабочий 6 разряда				чел.-ч	6,48		0,9072				687,71	
3-200-03 Инженер III категории				чел.-ч	6,48		0,4536				347,72	
Итого прямые затраты				чел.-ч	6,48		0,4536				339,99	
ФОТ											687,71	
Пр812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы: «входную» - 80%, «под нагрузкой» - 20%				%	74						508,91	
Пр774-083-0 СП Пусконаладочные работы: «входную» - 80%, «под нагрузкой» - 20%				%	36						247,58	
Всего по позиции											20 631,43	1 444,20

2 2 ГЭСН01-11-013- Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	12	1	12								
1 ОТ(37)												
2-100-06 Рабочий 6 разряда				чел.-ч	0,5		6				766,57	9 096,60
3-200-03 Инженер III категории				чел.-ч	0,5		6				749,53	4 598,42
												4 497,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												
ФОТ												9 096,60
Пр812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%				%	74		74					9 096,60
Пр774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%				%	36		36					6 731,48
Всего по позиции												3 274,78
3	3	ГЭСН01-1-1-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприемникам	шт	12	1	12					19 102,86
Всего по позиции												1 591,91
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			3,84					2 910,91
2-100-06 Рабочий 6 разряда				чел.-ч	0,16		1,92					766,57
3-200-03 Инженер III категории				чел.-ч	0,16		1,92					1 471,81
Итого прямые затраты							749,53					1 439,10
ФОТ												2 910,91
Пр812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%				%	74		74					2 910,91
Пр774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%				%	36		36					2 154,07
Всего по позиции												1 047,93
4	4	ГЭСН01-1-1-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контур с диагональю до 20 м	измерение	1	1	1					6 112,91
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			1,62					1 228,04
2-100-06 Рабочий 6 разряда				чел.-ч	0,81		0,81					620,92
3-200-03 Инженер III категории				чел.-ч	0,81		0,81					749,53
Итого прямые затраты												607,12
ФОТ												1 228,04
Пр812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%				%	74		74					1 228,04
Пр774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%				%	36		36					908,75
Всего по позиции												442,09
5	5	ГЭСН01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	38	1	38					2 578,88
Объем=18+20												2 578,88
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			49,4					27 559,77
2-100-04 Рабочий 4 разряда				чел.-ч	0,65		24,7					14 095,56
3-100-02 Техник II категории				чел.-ч	0,65		24,7					13 464,22
Итого прямые затраты												27 559,77
ФОТ												27 559,77
Пр812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%				%	74		74					20 394,23
Пр774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%				%	36		36					9 921,52
Всего по позиции												57 875,52
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы												87 114,37
Итого по акту:												41 483,03
Всего прямые затраты (справочно)												41 483,03
в том числе:												87 114,37
Оплата труда рабочих												41 483,03
Прочие затраты												87 114,37

Заказчик

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новороссийская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Форма по ОКУД

0322005

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт»,
627180, Тюменская область, Урюковский район, с. Урюково, пер. Молодежный, 2, стр. 3, Тел.: (34541) 31370, Факс: (34541) 31131
(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКТО

по ОКТО

Стройка

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Юринский, с. Юринское, ул. Центральная, д. 53 (ремонт
внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Объект

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Юринский, с. Юринское, ул. Центральная, д. 53
(наименование, адрес)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

номер документа

3

дата составления

04.05.2026

Отчетный период

с 02.03.2026 по 04.05.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Непредвиденные затраты)

Основание: 029-12/25-ЗОМ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

19 118,66 руб.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Материалы, кабели и провода												
1	1	ТЭСНМ08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,4	1	0,4					

Объем=40 / 100

421/пр. 2020, прил. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не
10_т_5_д_4_г_р.3 обоснована, если это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности СИП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2

1 ОТ(31)

2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02	1,2	7,488							3 942,54	
2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75	1,2	0,0096			5,16				464,20	4,46
2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83	1,2			2,3184					506,79	2 615,04
2 ЗМ											570,67	1 323,04
												3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТМ(Зтм)		чел.-ч			0,0048					2,74
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,2	0,0048					702,49
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,2	0,0048					3,37
		4 М										2,74
		01.7.03.04.0001 Электроэнергия		кВт.-ч	4,42		1,768					81,40
		01.7.15.07.0162 Дробели пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм		100 шт	2,09		0,836	52,34	1,55			13,58
												67,82
		Итого прямые затраты										4 030,05
1.1	421пр_2020_п.75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					65,71
		ФОТ										3 945,28
		Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					3 826,92
		Пр/74-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					2 012,09
		Всего по позиции										24 836,93
2	ФСБЦ-24.3.01.02	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протекторкой, номинальный диаметр 20 мм	М	40,8	1	40,8	12,11	1				9 334,77
	0001	Объем=40*1,02										494,09
		Всего по позиции										494,09
3	ФСБЦ-20.2.05.02	Сюбы металлические двухплазовые для кабеля диаметр 16-17 мм	100 шт	0,8	1	0,8	171,05	1,4				494,09
	1066	Объем=80 / 100										191,58
		Всего по позиции										191,58
4	ГЭСНм08-02-412	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,46	1	0,46						191,58
		Объем=46 / 100										
		421пр_2020_прп Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не .10_т.5_п.4_гр.3 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,97528					1 659,88
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	5,39	1,2	2,97528					1 659,88
		2 ЗМ										27,11
		ОТМ(Зтм)		чел.-ч			0,02208					14,76
		91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,01104						19,35
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,2	0,01104						8,46
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,01104						7,76
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,2	0,01104						6,30
		4 М										90,40
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	13,33		6,1318	5,67	0,97				34,89
		01.7.07.20-0002 Талы молотый, сорт I	т	0,0006		0,000276	43 821,53	1,62				19,59
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-01-15, муниа, срукж желтый	кг	0,02		0,0092	79,88	1,79				1,32
		20.2.01.05-0003 Глизы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,023	696,63	1,24				19,87
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,005612	1 610,33	1,63				14,73
		Итого прямые затраты										1 792,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.1	421/пр_2020_п/75_пт.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					27,66
		ФОТ										
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 674,64
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 624,40
												854,07
5	5	ФСБЛ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,50кВ, РЕ-660	1000 м	0,04692	1	0,04692	47 048,63	1,17	9 344,09		4 298,28
			Объем=(461,02) / 1000							55 046,90		2 582,80
			Всего по позиции									2 582,80
			Итого по разделу 1 Материалы, кабели и провода									17 501,52
			Справочно									
			затраты труда рабочих									10,46328
			затраты труда машинистов									0,02688
			Итого по акту:									9 184,04
			Всего прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									5 602,42
			Эксплуатация машин									30,48
			Оплата труда машинистов (Отм)									17,50
			Материалы									3 533,64
			Монтажные работы									17 501,52
			в том числе:									
			оплата труда									5 602,42
			эксплуатация машин и механизмов									30,48
			оплата труда машинистов (Отм)									17,50
			Материалы									3 533,64
			накладные расходы									5 451,32
			сметная прибыль									2 866,16
			Всего ФОТ (справочно)									5 619,92
			Всего накладные расходы (справочно)									5 451,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего сметная прибыль (справочно)									2 886,16
			Компенсация НДС при УСН (МАТ+ОБ) 0,2									706,73
			Всего									18 208,25
			НДС 5%									910,41
			ВСЕГО по акту									19 118,66
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
			Справочно									
			затраты труда рабочих				10,46328					
			затраты труда машинистов				0,02888					



СДАЛ:
Подразчик

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт»
Генеральный директор

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:
Заместитель главы Юринского муниципального округа
Уполномоченный представитель от собственников

М.П.

В.Г. Курятов

А.В. Бытов

В.А. Дельнер

Н.И. Кузнецова

А.К. Гомулин





**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

23.04.2026 № 01-17-26/04176

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора



К.Ф. Евдокимов

Приложение 1 к письму от

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)
Дата, время приемки:	04.05.2026 12 часов 30 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 235П/25 от 05.11.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, р-н. Юргинский, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 53

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Дельпер В.А., Ведущий специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	Администрация Юргинского муниципального округа
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	Юргинское МППЖКХ (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует