

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень «28» ноября 2022 г.
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1493 от «24» ноября 2022 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представитель органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления Главный специалист отдела капитального ремонта МКД
Департамента ЖКХ ТО Колесникова О.Э.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика Директор ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП» Горгоц Д.К.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Маркин А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Заместитель директора ООО "УК по СЖФ" Николаева Г.А.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых
зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту **крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Монтажникoв, д. 11

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП»
наименование организации

в соответствии с Договором № 99/22 от 16.05.2022

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт
разработана

ООО ИТК «СургутПроектГрупп»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

16.05.2022

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

13.10.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

28.11.2022

(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта приемки в
эксплуатацию рабочей комиссией
законченного капитальным ремонтом
элементов жилого здания)

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работ по капитальному ремонту **крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 11

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту **крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 11


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 / 3 от 24.11.2022, №1 от 29.09.2022, №2 от 07.11.2022
2. КС-2 / 3-6 от 17.11.2022, №1 от 26.09.2022, №2 от 31.10.2022
3. ~~Литий протокол № 203-И от 28.11.2022~~
4. ~~Акт об отказе от приемки от 28.11.2022~~
- 5.

Председатель
рабочей
комиссии


подпись

Самосватов К.И.
расшифровка подписи


Члены
комиссии


подпись

Красникова О.З.
расшифровка подписи


подпись

Горзюк Д.К.
расшифровка подписи


подпись

Мурин А.В.
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля»
должность


подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

Акт

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 11

г. Тюмень

«28» ноября 2022 г.

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля» приказом № 1493 от 24.11.2022 составила настоящий акт о том, что член(ы) уполномоченной рабочей комиссии

извещен(ы) надлежащим образом о времени и месте проведения комиссионной приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору № 99/22 от 16.05.2022 по указанному в уведомлении о приемке выполненных работ № 55-08-7559/22 от «24» ноября 2022 г. адресу не явились.

¹Член(ы) рабочей приемочной комиссии заместитель директора ООО «Уралстройгрупп» Николаева В.А.

отказался(лись) от подписи в акте приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим:

1. Не было выполнено обследование кровельный покр., ввиду чашки сильно покроя более 300 мм
2. Обрешетка на КЭБ не оклеивается битумом
3. Обрешетка на КЭБ не оклеивается битумом
4. Не оклеивается торцы плитки
5. Состояние не соответствует проекту

Председатель рабочей комиссии:	МКУ «Служба технического контроля»		Самосватов К.И.
Члены комиссии:	Главной организации отдела капитального ремонта МКФД Департамента деп. ГО		Колесников О.З.
	Директор ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП»		Горгоц Д.К.
	вед. специалист ОКР ЮЗКР ГО		Харина В.В.
	заместитель директора		Николаева В.А.

¹ Графа заполняется в случае отказа члена рабочей (приемочной) комиссии от подписи в акте приема выполненных работ